

Uděluji souhlas se záměrem v území k vydání
územního rozhodnutí.


Hana Slavíková
vlastník p.p.č. 8337

2.2.2022 *[Signature]*

LEGENDA:

- - SVÍTIDLO TECO S/8 LED/500mA/5136/MW 730/14W
- 1x14W LED NA SLOUP K-6

CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY



UPROZORNĚNÍ!!!

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- PŘI STYKU S JINÝMI STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI JE TŘEBA DODRŽET VZDALENOSTI PODLE ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVČŮ VEDENÍ.
- ZEMLNÍ PRÁCE SE PŘÍMODOU PODLE ČSN 73 3050.
- UZEMNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STOŽÁRŮ BUDE PÁSKEM FeZn 30/4 mm, DRÁTEM FeZn pr. 10 mm.

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

- V CHODNÍKU V TRUBE KOPFLEX V HLoubCE 35cm
- POD POUKHEM VE VÝKOPU 35x50 cm
- V ZEMI V TRUBE KOPFLEX V HLoubCE 70cm
- POD POUKHEM VE VÝKOPU 35x90 cm
- V KÖMUNIKACI V ZEMI V TRUBE KOPFLEX V HLoubCE 100cm
- POD POUKHEM VE VÝKOPU 50x120 cm
- V PROTLAKU POD KÖMUNIKACI 100cm POD POUKHEM

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY OCHRANA PŘI PORUŠĚ JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM DOPLNKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Zodpovídal	Vypracoval	Kreslil	Vyšetřil	proječka
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK			
Kont. PARODUBICE	Obec: LANŠKROUN			
Investor: MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MAREK 12, 563 01 LANŠKROUN				
Adres: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, "CYKLISTICKÁ ALBERCHTICE"				
K. O. LANŠKROUN				
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
Období: výstavba				
SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
1:1000				
D.2b-1				