



nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 16 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Vyřizuje: Jaromír Sobek
Telefon: 465 385 234
E-mail: jaromir.sobek@lanskroun.eu
Čj.: MULA 7024/2022
Počet listů dokumentu: 3
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: OIM/5701/2022/JSo
Ukládací a skartační znak: 91.1 S10
V Lanškrouně 08.03.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun - Albrechtice“

zadávanou dle článku 5, odstavce 5.3. Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun.

Zadavatel, **Město Lanškroun**, IČO: 002 79 102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje níže uvedené dotazy.

Dotaz č. 1:

1. V PD a ve VV je uveden požadavek na 519 m řízených protlaků a k tomu 27 startovacích jam. Podle PD se jedná o ochranném kořenovém prostoru dřevin. Jelikož znám lokalitu tak si uvědomuji jak starou alej v ulici Dobrovského, tak novou za městem do Albrechtic. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízený protlak, tak si musí projektant být přesně vědom, že při jeho ražení nedochází k úhybu osy protlaku a v případě, že se potká s kořenem (jakýmkoliv) tak ho přetne a může tak dojít až k úhynu stromu. Ve vyjádření č.j MULA 28438/2021 ze dne 6. 10. 2022 pan Ing. Aleš Dřímál za odbor životního prostředí jasně uvádí:

„Při realizaci stavebních prací v blízkosti stromů bude dodržena dostatečná vzdálenost od nich. Výkopy nebudou vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene. V případě zásahu do kořenové zóny budou použity bezvýkopové technologie (protlak), popř. budou práce provedeny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Výkopy v kořenové zóně budou prováděny ručně.“

Vzhledem k výše uvedenému prosím o informaci, zda je možné kalkulovat nabídku s ručním výkopem a tím se chovat šetrněji k životnímu prostředí namísto řízených protlaků?



Dalším zásadním faktorem, proč zvolit ruční výkop je existence sítí, a hlavně přípojek plynu (celkem 5x přes ně protlak prochází), o kterých není známo, v jaké jsou hloubce a jejich poškození protlakem by byly bezprostředně ohlášeni pracovníci stavby stejně tak jako kolemjdoucí a účastníci provozu.

Jak je uvedeno ve vyjádření 5005244098 společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 3. 2. 2022 tak se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení nefunkční nebo neprovozovaná, bez dostupných informací o jejich poloze!

Odpověď č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu dodavatele uvádí, že trvá na obsahu výkazu výměr, tak jak je uveden v zadávací dokumentaci a upozorňuje dodavatele, aby ocenily všechny položky, které jsou v něm uvedeny.

Problematika vedení kabelu v blízkosti kořenového systému byla projektantem konzultována s odborem životního prostředí MěÚ Lanškroun (OŽP) Lanškroun a požadavky OŽP byly do projektu zapracovány.

Při křížení trasy kabelu s ostatními sítěmi budou dodrženy podmínky provozovatelů těchto sítí, což je běžná praxe.

Dotaz č. 2:

2. Na profilu zadavatele uvádíte předpokládanou hodnotu zakázky 2.000.000 Kč bez DPH, ale v projektové dokumentaci z 9/2021 jsou předpokládány náklady stavby 4.000.000 Kč.

Nemyslíme si, že ceny od 9/2021 klesly na polovinu, ba spíše s ohledem na vývoj na světových trzích s komoditami, a stejně tak s ohledem na zvýšené náklady na lidské zdroje, ceny velmi rychle rostou!

Dále vzhledem k požadavkům v prvním dotazu, kdy řízené protlaky budou stát cca 1.500.000 Kč je podle nás cena 2.000.000 nesmyslná a matoucí.

Prosíme tedy o vysvětlení, který z údajů je pravdou.

Odpověď č. 2:

V projektové dokumentaci v souhrnné technické zprávě je v článku B.2, písmeno j) jsou chybně uvedeny předpokládané náklady stavby (4.000.000,-Kč bez DPH).

Potvrzujeme tímto, že předpokládaná hodnota zakázky je 2.000.000,- Kč bez DPH v cenové relaci z 9 měsíce 2021. Pokud od té doby došlo k navýšení cen dodávek a prací je nutno, aby tyto skutečnosti zohlednili dodavatelé při oceňování výkazu výměr.



Zadavatel tímto vysvětluje zadávací dokumentaci. Zadávací podmínky a termín pro podání nabídek zůstávají beze změn. Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL: <https://zakazky.lanskroun.eu/>.



Mgr. Radim Vetchý
starosta města

