



Dostatečná vzdálenost S v centimetrech pro pevný materiál

Zemní odpor uzemnění dle ČSN EN 62305-3 ed.2 by měl být nižší než 10ohmů

STAVEBNÍK:		PROJEKTANAT ELEKTRO :	NAVRHL, VYPRACOVAL	
Město Lanškroun Náměstí Jana Marka Marků 12, Lanškroun		KOVÁŘ PETR 	KOVÁŘ PETR 	
REG. PARDUBICKÝ	LANŠKROUN		ÚČEL	PROJEKT
Oprava budovy základní umělecké školy Ochrana před bleskem			DATUM	4/2021
			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	1:100
			ČÍS. VÝKR.	
Výkres hromosvodové soustavy			PŘÍLOHA	PR3