

DATOVÁ SCHRÁNKA
AUTORIZOVANÁ KONVERZE

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích**

Město Lanškroun
Nám. J. M. Marků 12
Lanškroun – Vnitřní Město
563 01

MĚSTSKÝ ÚŘAD Lanškroun		Zpracovatel
Došlo dne: 13-01-2022	Spisový znak	
č. j. MUL-1430/2022		
Počet listů dokumentu: 3	Skartační znak	
Počet příloh: 8		
Počet listů příloh: 8		

Váš dopis zn./ze dne
8.11.2021

Naše číslo jednací
KHSPA 20927/2021/HDM-UO

Vyřizuje/linka
Čadová/465676475

V Ústí nad Orlicí
12.1.2022

Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a změně užívání stavby –

„ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun – učebna v podkrovní – stavební úpravy učeben ve 4.NP a změna užívání“

„ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun – oprava střechy – výměna střešního pláště - demontáž azbestocementových šablon“

Závazné stanovisko

Na základě žádosti žadatele: Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní Město, IČO 00279102, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení a změně užívání stavby „ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun – učebna v podkrovní – stavební úpravy učeben ve 4.NP a změna užívání“ a „ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun – oprava střechy – výměna střešního pláště - demontáž azbestocementových šablon“, doručené dne 8.11.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto **z á v a z n é s t a n o v i s k o**:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení stavby „ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun – učebna v podkrovní – stavební úpravy učeben ve 4.NP a změna užívání“ a „ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun – oprava střechy – výměna střešního pláště - demontáž azbestocementových šablon“

KHS s o u h l a s í .

V souladu s § 77, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

1. Bourací práce s možnou expozicí azbestu: odstraňování stávající střešní krytiny, která je tvořena azbestocementovými šablonami s obsahem azbestu (cca 350 kg eternitových šablon), budou před jejich zahájením ohlášeny na KHS v souladu § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. Při odstraňování střešní krytiny obsahující azbest budou dodržována opatření k ochraně zdraví v souladu s § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Odstraňování a likvidace střešní krytiny obsahující azbest bude probíhat mimo provoz objektu a takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci vnitřního prostředí budovy respirabilními azbestovými vlákny.
3. Po dokončení stavebních prací, dekontaminaci prostor a před zahájením užívání stavby budou na KHS předloženy výsledky měření koncentrace sumy azbestových a minerálních vláken (se stanovením počtu a specifikací minerálních vláknitých prachů) provedeného držitelem osvědčení o akreditaci (akreditovanou laboratoří) v prostorách budovy ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, nám. A. Jiráska 3, Lanškroun, prokazující dodržení stanovených hygienických limitů dle § 4 ve spojení s přílohou č. 2 vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Výběr prostor, kde bude prováděno měření, bude předem konzultován s KHS (odd.hygieny práce).

O d ů v o d n ě n í:

Projektová dokumentace řeší úpravu části podkroví budovy ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, nám. A. Jiráska č.p. 3, kde bude z části půdy vybudována učebna hry na klávesový nástroj a další větší učebna pro dechové nástroje bude rozdělena příčkou na dvě menší se vstupní předsíňkou. V učebně kláves budou vyhotoveny nové povrchy stěn, podlaha, tepelně oddělující stěna od půdy, doplnění střešních oken venkovní markýzou a zatemňující vnitřní roletkou, akustický obklad stěn oddělující učebny, elektrické instalace. U rozdělení učebny pro dechové nástroje bude instalována akustická stěna mezi učebnami a dveře, upraveny povrchy podlah, stěn, podhledu a úprava elektroinstalace.

Učebna 4.02 – plocha 13,7 m², bude vybavena deskovými radiátory (napojení na stávající teplovodní vytápění budovy), větrání – v prostoru budou pobývat současně 2 osoby – učitel a žák, budou zde otevíravá střešní okna s ovládáním dosažitelným z podlahy. Osvětlení je přirozené okny v kombinaci s umělým osvětlením (byl předložen výpočet um.osv. v souladu s normovými hodnotami (ČSN EN 12464-1).

Rozdělení stávající učebny na dvě menší (m.č.412, m.č.403) – denní osvětlení bude zajištěno dvěma střešními okny, která budou ovládatelná z podlahy, budou vybavena interiérovou zastiňovací roletkou a venkovní markýzou na ruční ovládání.

Podlahy v nových učebnách budou kryty omyvatelnou krytinou – PVC.

Byly zpracovány požadavky na protihlukovou ochranu vnitřních prostor dle ČSN 730532-02 (zvuková izolace stěn a stropu v dB), a navržena opatření, aby byly dodrženy parametry této normy.

Odpady s obsahem azbestu: Při odstraňování střešní krytiny vznikne odpad s obsahem azbestových vláken. Stávající střešní krytina je tvořena tzv. eternitovými šablonami

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

s obsahem azbestu. Prováděcí organizace ohlásí v rozsahu § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb. práci s azbestem na KHS nejméně 30 dnů předem. Při demontáži azbestocementové krytiny bude postupováno se zřetelem na zajištění bezprašné manipulace s tímto nebezpečným materiálem a jeho likvidaci bude zajišťovat odborně způsobilá firma. Budou aplikovány zásady při likvidaci azbestu – materiál se nesmí mechanicky poškozovat, lámat, řezat, je nutné jej okamžitě uzavírat do neprodyšných obalů opatřených štítkem. Odpad obsahující azbest bude odstraňován z pracoviště co nejrychleji. Po ukončení manipulace s krytinou s obsahem azbestu proběhne měření přítomnosti azbestových a minerálních vláken v objektu dle vyhl. 6/2003 Sb. akreditovanou laboratoří. Investor, stavební firma i odborná firma povoláná k likvidaci azbestu se budou řídit platnou legislativou. Osoby, které s azbestem pracují, musí být dostatečně chráněny OOPP vč. ochrany dýchacích cest, zákaz konzumace.

Vzhledem k tomu, že práce spojené s odstraňováním krytiny z azbestocementových eternitových šablon mohou představovat riziko kontaminace vnitřního prostředí pobytových místností budov (staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání) respirabilními azbestovými vlákny, je souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci vázáno na splnění výše uvedených podmínek.

Podmínky jsou stanoveny v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 4 a přílohu č. 2 vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a dále v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli a v souladu s § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.
Jaroslava
Čadová

Digitálně
podepsal Mgr.
Jaroslava Čadová
Datum:
2022.01.13
13:04:19 +01'00'

Mgr. Jaroslava Čadová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí:

adresát: Město Lanškroun, Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní Město
KHS - ÚP UO/HDM, ÚP ÚO/HP