



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz kanalizací a ČOV Lanškroun

Lidická 979, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

Ing. Jiří Cihlár
Orlické nábřeží 1029
56501 Choceň

Investor:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
56301 Lanškroun

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/RM/23/0336_1

Název akce: **Lanškroun, ulice Franze Kafky a P. Bezruče – Stavební úpravy**
Zájmové území: **F.K.&P.B.**
Datum vydání vyjádření: **14.02.2023**
Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**
Vyřizuje: **Radek Martinák**
Telefon: **+420 463 030 282, +420 724 709 542**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/23/0279, LA/VB/23/0279_1, LA/RM/23/0336

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz kanalizací a ČOV Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Lanškroun, ulice Franze Kafky a P. Bezruče – Stavební úpravy“.

Požadujeme aby odvodňovací prvky vozovky (uliční vpustě apod.), které v rámci stavby nahrazují stávající, využijí je-li to tech. možné stávajícího napojení na kanal. stoku. Stávající odvodňovací prvky, které budou zrušeny, a jejich kanalizační přípojky nebudou využity pro nově zřízené, budou v místě odbočky z kanalizační sítě zaslepeny a stávající potrubí těchto kanal. přípojek bude vyplněno betonovou směsí. Zaústění nových kanal. přípojek pro uliční vpusti do stávající veřejné kanalizační sítě bude provedeno pomocí jádrového vrtání a vsazovací odbočky (např. odbočka Connex nebo průchodka Fabekun). Napojení kanalizačních přípojek dešťových vpustí bude kontrolováno přivolaným pracovníkem provozu kanalizací a ČOV Lanškroun. Odvodňovací prvky vozovky budou opatřeny lapači splavenin.

Při realizaci stavby požadujeme zvednutí poklopů kanal. šachet do úrovně nivelety nové komunikace nebo chodníku.

Po skončení stavby je nutné požádat o kontrolu poklopů.

Požadujeme, aby případné křížení kabelu VO s kanalizací bylo provedeno kolmo na potrubí kanalizace a kabel VO byl v místě křížení s kanalizací umístěn do chráničky a to min. 2m na každou stranu od líce potrubí kanalizace a byla zachována min. svislá vzdálenost 0,20 m od líce potrubí kanalizace. Při souběhu bude min. vzdálenost kabelu 1,5m od líce potrubí kanalizace.

Před prováděním stavebních prací v ochranném pásmu budeme týden dopředu písemně či mailem informováni, abychom mohli provádět průběžný technický dozor našich sítí..

Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz kanalizací a ČOV Lanškroun.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Radek Martinák, tel. +420 463 030 282.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

ke stejné žádosti: LA/RM/23/0336



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz kanalizací a ČOV Lanškroun

Lidická 979, 563 01 Lanškroun

ke stejné žádosti: LA/VB/23/0279

ke stejné žádosti: LA/VB/23/0279_1

Radek Martinák

Vedoucí provozu kanalizací a ČOV Lanškroun

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,