

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. Jiří Cihlář
Orlické nábřeží 1029
565 01 Choceň

Náše číslo jednací
KHSPA 01314/2023/HOK-UO

Vyřizuje/linka
Rousková/465676461

Ústí nad Orlicí
23.1.2023

Projektová dokumentace stavby „Stavební úpravy ul. ulice Franze Kafky a P. Bezruče, k. ú. Lanškroun“, investor Město Lanškroun

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Ing. Jiřího Cihláře, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, zastupujícího investora stavby Město Lanškroun, doručené dne 7.5.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předmětnou stavbu.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy ul. Franze Kafky a P. Bezruče, k. ú. Lanškroun“ **s o u h l a s í.**

O d ů v o d n ě n í:

Předloženou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň v lednu 2023. Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravy stávajícího uličního prostoru ul. Franze Kafky a P. Bezruče, Lanškroun, který je využíván pro účely dopravních staveb pro pohyb vozidel a pěších. Věcnou vazbou řešeného projektu je rekonstrukce ulic Rybniční, K. Čapka a Jilemnického, které jsou již v současné době stavebně dokončeny. Rekonstrukce ulic Franze Kafky a P. Bezruče je typově shodná (dopravně-inženýrskými parametry) s již realizovanými ulicemi K. Čapka a Jilemnického.

Komunikace ulice Franze Kafky - komunikace bude řešena jako jednopruhá obousměrná bez chodníku, s oboustranným pruhem s parkovacími místy. Součástí řešení je 23 parkovacích stání s podélným řazením osobních vozidel.

Komunikace P. Bezruče - komunikace bude řešena jako jednopruhá obousměrná z části s jednostranným chodníkem, z části bez chodníku s oboustranným pruhem s parkovacími místy. Součástí řešení je 15 parkovacích stání s podélným řazením osobních vozidel.

V rámci rekonstrukce dojde v obou ulicích k demontáži stávajících lamp, které jsou z hlediska nasvícení uličního prostoru nevhodně rozmístěné a v nedostatečném počtu a budou umístěny nové lampy s vhodným rozmístěním.

Základní šířka vozovky je v obou ulicích navržena 3,50 m a oboustrannými pásy pro parkování vystřídáných se vstupy na pozemky šířky min. 3,0 m. Z části úseku ulice P. Bezruče bude řešena plocha pro chodce v úrovni vozovky, oddělené od vozovky odvodňovacím proužkem.

Kryt komunikací bude z asfaltového betonu. Maximální doba stavby se předpokládá 2,5 měsíce, po dvou etapách celkem cca 4 měsíce. Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací, a v maximální možné míře omezí hlučnost a prašnost.

KHS podanou žádost posoudila v souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví z hlediska ochrany před hlukem a po jejím posouzení se rozhodla podané žádosti vyhovět.

Ing. Jitka Seidlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

DoručenkaID zprávy: **1133774875****Odesílatel**

Jméno: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
(23wai86), Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice, CZ

Příjemce

Jméno: Jiří Cihlář - Ing. Jiří Cihlář (t4kauhs), Orlické nábřeží 1029, 56501 Choceň,
CZ

Obecné informace

Předmět:	Lanškroun o vyjádření
Zmocnění:	0 / 0 § odstavec písmeno
Jednací číslo odesílatele (vaše):	KHSPA 01314/2023/HOK-UO
Spisová značka odesílatele (vaše):	S-KHSPA 01314/2023/2
Jednací číslo příjemce (naše):	Nebylo zadáno
Spisová značka příjemce (naše):	Nebylo zadáno
K rukám:	Nebylo zadáno
Osobní doručení:	ne
Zakázat doručení fikcí:	ne

Informace o dodání/doručení

Dodání: 25.01.2023 07:31:58
Doručení: 25.01.2023 07:56:19

Události

Čas: 25.01.2023 07:31:58 - EV0: Datová zpráva byla podána.
Čas: 25.01.2023 07:31:58 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
Čas: 25.01.2023 07:56:19 - EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.