

INVESTOR:	Město Lanškroun	
NÁZEV PROJEKTU:	Rekonstrukce osvětlení - Víceúčelová Hala B. Modrého v Lanškrouně	
DATUM:	06.06.2023	

Dotazy k zadávací dokumentaci a rozpory s platnými ČSN EN včetně navazujících vyhlášek

Pro

MĚSTO LANŠKROUN

na veřejnou zakázku

„Rekonstrukce osvětlení - Víceúčelová Hala B. Modrého v Lanškrouně“

Po vyhlášení veřejné zakázky a řádném prostudování zadávací dokumentace máme následující dotazy:

1. Výzva uvádí, že součástí zadávací dokumentace je projekt. Bohužel zadávací dokumentace žádný projekt neobsahuje, součástí zadávací dokumentace je jen světelný výpočet se slepým rozpočtem. Z hlediska platné legislativy není možno toto vydávat za projekt. Žádáme zadavatele o doložení kompletního projektu dle platné legislativy.
2. Slepý rozpočet je z cela v rozporu s platnou legislativou, žádáme zadavatele o dodání slepého rozpočtu, který by odpovídal platné legislativě.
3. Návrh osvětlovací soustavy musí odpovídat ČSN EN 12193 (360454) 03/2019 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť, dále normativům národních sportovních svazů provozovaných sportů, u ledního hokeje ČSLH a IIHF. Dále je při návrhu osvětlení z důvodu možnosti provozu obrazových záznamových zařízení (videorozhodčí, místní CCTV okruh) a on-line TV přenosů kladen důraz na barevné podání světla (rovnoměrné rozložení světelného spektra LED zdrojů a jejich teplota chromatičnosti) a zejména požadovaný poměr vertikální/horizontální osvětlenosti. Nouzové osvětlení musí odpovídat ČSN EN 1838 a bezpečnostní osvětlení musí odpovídat ČSN EN 12193. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci osvětlovací soustavy musí být reflektována platná legislativa a systém musí být doplněn o nouzové a bezpečnostní osvětlení.

Strana 1 (celkem 2)		
4 Lighting s.r.o., Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1		
IČO: 03458911	DIČ: CZ03458911	
www.4lighting.cz	sekretariat@4lighting.cz	+420 777 420 084

INVESTOR:	Město Lanškroun	
NÁZEV PROJEKTU:	Rekonstrukce osvětlení - Víceúčelová Hala B. Modrého v Lanškrouně	
DATUM:	06.06.2023	

4. Hrací plocha je součástí shromažďovacího prostoru (tedy s velkým rizikem). V souladu s požár. předpisy, zejména vyhl. MV ČR č. 23/2008 Sb. v pl. znění. Celková rekonstrukce osvětlení podléhá schválení TIČRu. Tuto položku však neobsahuje ani slepý rozpočet a nepočítá s ní výzva k veřejné zakázce, co vše musí zajistit dodavatel.
5. V dokumentu parametry je požadováno doložení oslnění. Vámi předložený výpočet osvětlení tento parametr neobsahuje vůbec. Žádáme zadavatele o doplnění kompletního výpočtu včetně oslnění.
6. V zadání není jasně stanovená intenzita osvětlení, kterou má navržená osvětlovací soustava splňovat. Nejbližší normová hodnota je $E_m=750\text{lx}$, tuto hodnotu však předložený výpočet nesplňuje. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci parametrů dle platné legislativy.

V Praze dne 06.06.2023

Příjemné a kvalitní osvětlení přeje

Jan Vacek

Jednatel společnosti



Mob.: +420 777 420 084

Email.: jan.vacek@4lighting.cz

Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1

Strana 2 (celkem 2)		
4 Lighting s.r.o., Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1		
IČO: 03458911	DIČ: CZ03458911	
www.4lighting.cz	sekretariat@4lighting.cz	+420 777 420 084