



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 15. 6. 2023

1. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Stavební práce na ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun
Název projektu:	Modernizace ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun
Registrační číslo projektu:	CZ.06.04.01/00/22_111/0001672

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Město Lanškroun
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Lanškroun, 56301, Lanškroun-Vnitřní Město, nám. J. M. Marků 12
IČ:	00279102
Osoba zastupující zadavatele:	Mgr. Radim Vetchý, starosta

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

Dotaz č. 1:

Ve Vysvětlení ZD č. 2 uvádíte, že:

„Navržená výtahová plošina Triplex Travel 500 používá pouze dveře výtahové šachty, ty budou dřevěné 1/3 prosklené bezpečnostním protipožárním sklem se systémovou zárubní a protipožární odolností EW 30DP1 opatřené madlem.“

Dle výrobce výtahových plošin ale nelze dodat dřevěné prosklené protipožární dveře výtahové šachty. Lze dodat pouze typové dveře, které prošly zkouškami a mají certifikát. Ten je vystaven na plné dveře s prosklením (okénko), ruční, jednokřídlé v provedení komaxit nebo nerez plech.

Prosím o vyjasnění, jaké dveře výtahové šachty mají být použity.

Stanovisko zadavatele č. 1:

Dveře výtahových šachet budou použity ruční jednokřídlé typové dveře s proskleným okénkem plechové s plechovou zárubní a povrchovou úpravou v barvě RAL dle požadavků investora stavby.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 2:

Jaké rozměry bude mít zelená stěna (pol. 45, rozpočet SO04)? Uvedeno pouze 25 m² bez bližšího popisu. Bude realizována pouze jedna zelená stěna, nebo bude výměra 25 m² rozdělena na několik dílčích stěn?

Stanovisko zadavatele č. 2:

Položkou 45 rozpočtu SO 04 zelená stěna je myšleno vybavení učebny a to fotografické pozadí s možností výměny pozadí.

S ohledem na žádosti účastníků a obsah vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 21. 6. 2023 do 10 hodin.

S pozdravem

.....
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
Radim Pala, DiS.