

LEGENDA

- ......PŘÍVOD VZDUCHU
- ......ODVOD VZDUCHU
- ......SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ......VÝDECH ODPADNÍHO VZDUCHU
- ......PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
- 800/600 ......MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO/ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- 500 m³/h ......PRŮTOK VZDUCHU
- ......VENTILÁTOR
- ......OHŘÍVAČ
- ......CHLADIČ
- ......FILTR
- ......REGULAČNÍ KLAPKA
- ......PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA
- ......KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU
- S.H. 2100 ......SPODNÍ HRANA POTRUBÍ NAD PODLAHOU
- H.H. 150 ......HORNÍ HRANA POTRUBÍ POD STROPNÍ DESKOU
- OSA +2500 ......OSA POTRUBÍ NAD PODLAHOU
- OSA −100 ......OSA POTRUBÍ POD STROPNÍ DESKOU
- ......OHEBNÁ HADICE
- ......POTRUBÍ S PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ
- ......POTRUBÍ S AKUSTICKOU IZOLACÍ
- ......POTRUBÍ S TEPELNOU IZOLACÍ

±0,000 = 379,310 m n.m.
SCHÉMA / SCHEME — SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv / VERTICAL SYSTEM Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER: OBERMEYER HELIKA a.s., BERANOVÝCH 65, P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9, TEL.: +420 281 097 222, EMAIL: info@obermeyer.cz	OBJEDNATEL / CLIENT: MĚSTO LANŠKROUN, Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 56 301 Lanškroun
PROJEKTANT / DESIGNER: Ing. Jan Boubelík, LABRON s.r.o., Karla Michala 65, 156 00 Praha 5, TEL.: (+420) 266 199 624, WWW.BOUBELIK@LABRON.CZ	VYPRACOVAL / DRAWN BY: David Schnider; ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE: Ing. Martin Pulec; KONTROLOVAL / CHECKER: Ing. Jiří Voslář; SCHVÁLIL / APPROVER: Ing. Jiří Voslář

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME
POLIKLINIKA LANŠKROUN

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE	MĚŘÍTKO / SCALE	DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE	POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	1:50	20.12.2018	12 x A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME: Poliklinika SO001
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART: VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME: Půdorys 3.NP

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER	STUPEŇ PD / PROJECT STAGE	OBCHODNÍ SOUBOR / BUSINESS PART	ČÁST / PART	SO / IO / OBJECT NAME	PROFESNÍ DÍL / PROF. PART	DILATACE / DILATATION	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER	REVIZE / REVISION	KOPIE / COPY
1110636	DPS	_	D	001	550	2	006	_	