

navazuje první etapa výstavby

stávající budova - 2. etapa realizace

dočasný provoz do zprovoznění první etapy
nástedně v rámci 2. etapy ~~destrukce a nová výstavba části~~

Tabulka Místností SL 4NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha	hlavní vlivy prostředí podle ČSN 332000-4-41 ed.2 a - 5-51 ed.3 z hlediska úrazu proudem
2.401	Schodiště	20,22 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.402	Dojezd výtahu	6,86 m²	
2.403	Půda	153,79 m²	AA 7, AB 7, AD 1 zvlášť nebezpečné
2.404	Chodba	10,59 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.405	Archivy, sklady	36,12 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.406	Sklad	18,67 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.407	Sklad	9,30 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.408	Sklad	10,25 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.409	Sklad	11,84 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.410	Sklad	17,43 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.411	Sklad	9,23 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.412	Sklad	10,26 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.413	Sklad	11,64 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.414	Sklad	9,09 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.415	Sklad	9,59 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.416	Sklad	17,07 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.417	Sklad	19,12 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.418	Sklad	13,16 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.419	Sklad	15,58 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální
2.420	Sklad	14,52 m²	AA 5, AB 5, AD 1 běžný normální

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA:
00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	21.12.2018	-

POZNÁMKA:
.....

±0,000 = 379,310 m n.m.
Ř. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv / VERTICAL SYSTEM Bpv

SCHÉMA / SCHEME

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER
OBERMEYER HELIKA a.s.
BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL.: +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

OBJEDNATEL / CLIENT
MĚSTO LANŠKROUN
Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
56 301 Lanškroun

PROJEKTANT / DESIGNER
LABRON
LABRON s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
tel.: 737 200 380, e-mail: boubelik@labron.cz, http: www.labron.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY: Milan Šila
ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE: Milan Šila
KONTROLOVAL / CHECKER: Ing. Jan Boubelík
SCHVÁLIL / APPROVER: Ing. Jiří Voslař

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME
POLIKLINIKA LANŠKROUN

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
MĚŘÍTKO / SCALE: -
DATUM VYDÁVÍ / DATE OF ISSUE: 21.12.2018
POČET A4 / NUMBER OF A4: 10 A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
Poliklinika SO001

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
SILOVÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
Půdorys patro - podkroví 4.NP
II. etapa
rozvody hlavní, technologické a zásuvkové
rozvody světelné, umělé osvětlení + nouze

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME
1110636 _ DPS _ _ D _ 001 _ 600 _ _ _ EL 10.1 _ 00
ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER | STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | OBCHODNÍ SOUBOR / BUSINESS PART | ČÁST / PART | SO / IO / OBJECT NAME | PROFESNÍ DÍL / PROF. PART | DILATACE / DILATATION | ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER | REVIZE / REVISION
KOPIE / COPY