MS - 1
konec

MS - 1
začátek

PRO "MS -1" PLATÍ:

1. Rozvodná soustava : 3 + PE + N, AC-50 Hz, 400 / 230 V, TN -S

2. Ochrana před N D neživých částí: z á k l a d n í - samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 332000-4-41 ed.2

3. Ochrana před N D živých částí: i z o l a c í - podle ČSN 332000-4-41 ed.2
k r y t í m - podle ČSN 332000-4-41 ed.2

stěnová přisazená skříň plast IP40 - š.396 x v.526 x hl.112 mm, např. Schrack TOPO, velikost 3x á18 modulů (54), dveře průhledné
výstroj t y p o v á, běžná ze sortimentu SCHRACK a výkresu obsazeno: celkem 37 modulů, ponechat prostorové rezervy
plná sestava lišt DIN + žlabů pro vedení,

požadované krytí: IP 40/20
dosažené krytí: IP 40/20

přívod: h o r e m
vývody: horem

dveře průhledné: osadit podle situace v místnosti, pravé nebo levé

centrální ovládání obvodů budovy obě etapy !
v rámci II.etapy bude skříň přeložena do místnosti ostrahy
(vodiče z úklidové místnosti svorkovat a nastavit)
a bude dopojeno ovládání z rozvodnic 2.etapy "xRs-1.1"

REVIZE	*POPIS REVIZE*	*DATUM*	*POZNÁMKA:*
00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	21.12.2018	-

POZNÁMKA:
.....

±0,000 = 379,310 m n.m.
Ř. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

SCHÉMA / SCHEME

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER
OBERMEYER HELIKA a.s.
BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

OBJEDNATEL / CLIENT
MĚSTO LANŠKROUN
Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
56 301 Lanškroun

PROJEKTANT / DESIGNER
LABRON
LABRON s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
tel.: 737 200 380, e-mail: boubelik@labron.cz, http: www.labron.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY: Milan Šila
KONTROLOVAL / CHECKER: Ing. Jan Boubelík
ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE: Milan Šila
SCHVÁLIL / APPROVER: Ing. Jiří Voslář

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME
POLIKLINIKA LANŠKROUN

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
MĚŘÍTKO / SCALE: -
DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE: 21.12.2018
POČET A4 / NUMBER OF A4: 4 A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
Poliklinika SO001

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
SILOVÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
SCHEMATA OBVODŮ

MS - 1
hlavní ovládací skříň osvětlení objektu

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME
1110636 _ DPS _ _ D _ 001 _ 600 _ _ _ **EL 22** _ 00

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER | STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | OBCHODNÍ SOUBOR / BUSINESS PART | ČÁST / PART | SO / IO / OBJECT NAME | PROFESNÍ DÍL / PROF. PART | DILATACE / DILATATION | ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER | REVIZE / REVISION

KOPIE / COPY