

V Lanškrouně

dne 10.06.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Rekonstrukce ulic S.Čecha a Strážní, Lanškroun

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Lanškroun

Dotaz č. 1.:

Mohla bych poprosit o potřebné informace pro správné ocenění dlažby pro nevidomé COMCON? – ROZMĚR, BARVA, TLOUŠŤKA...

Dané informace nejsou z projektové dokumentace ani technické zprávy zřejmé.

Odpověď č. 1.:

Dlažba COMCON - 200x200x60mm (rastr dlaždice 60x60mm - prolisy 5x5mm) barva bílá.