

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Poliklinika Lanškroun“

zadávanou dle § 56 zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Město Lanškroun**, IČO: 002 79 102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti následující vysvětlení zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

Může se v seznamu stavebních prací opakovat referenční stavba? Myšleno je to, že jedna reference by splnila 2 požadované body technické kvalifikace.

Odpověď:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel uvádí, že účastníci jsou oprávněni jednou referenční zakázkou (stavbou) prokázat více požadavků zadavatele na technickou kvalifikaci dodavatele dle znění kap. 3.3 písm. a) Zadávací dokumentace.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že minimální počet referenčních zakázek uvedených účastníkem v seznamu významných stavebních prací jsou 3 referenční stavby, které splňují zadavatelem v rámci kap. 3.3 písm. a) Zadávací dokumentace stanovené požadavky.

Dotaz č. 2:

Ve stavební části v tabulce výplní otvorů jsou navrženy vnitřní dveře o tloušťce křídla 60mm. Standardně se vyrábějí dveře tl. 40mm a požární dveře tl. 45mm.

- Trváte na této atypické tloušťce křidel dveří?
- V případě, že ano, je počítáno v návrhu zárubní s větším zatížením od dveřních křidel tl. 60mm?

Odpověď:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a stanovuje, že minimální tloušťka křidel dveří musí být min. 40 mm. Zadavatel tedy netrvá na tloušťce křidel dveří 60 mm.

Pro vyloučení případných pochybností zadavatel dodává, že ostatní požadavky zadavatele specifikované v projektové dokumentaci v tabulkách výplní otvorů pro jednotlivé poptávané dveře jsou pro dodavatele závazné, s výjimkou případných odkazů na obchodní firmy, názvy,

výrobky konkrétních výrobců, apod., u nichž zadavatel připouští, v souladu se zněním posledního odstavce bodu 2.1 zadávací dokumentace, použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných plnění.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Mgr. Petr Prášek, jednatel