

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Adresa: nám. J. M. Marků č. p. 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
Vyřizuje: Ing. Lucie Vicanová Č. j.: MULA 22566/2024/SU/V
Telefon: 465 385 236 Sp. zn.: SÚ/18289/2024/V
E-mail: lucie.vicanova@lanskroun.eu
Počet listů dokum.: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0 V Lanškrouně dne 07.08.2024
Spisový znak: 330

Nabylo právní moci dne

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ VÝJIMKY

Výroková část:

Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako obecní stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. b) v návaznosti na § 330 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „jen „správní řád“), přezkoumal žádost o výjimku z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb podle § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"), kterou dne 20.06.2024 podalo

Město Lanškroun, IČO 00279102, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01 Lanškroun, které zastupuje Ing. Radek Kopecký, IČO 09049312, Kozinova č.p. 115, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město

(dále jen "stavebník"), a podle § 169 odst. 2, 4 až 6 stavebního zákona

p o v o l u j e

výjimku z ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění (dále jen "vyhláška"), a to přílohy č. 2, kapitoly 1 bodu 1.1.2 této vyhlášky, pro provedení stavby:

"Chodník v ulici Na Větru v Lanškrouně" na pozemku parc. č. 3862/1 v katastrálním území Lanškroun (dále jen "stavba"),

v tomto znění:

chodník na výše uvedeném pozemku může být proveden s podélným sklonem až 28,28 %.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Město Lanškroun, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město

Odůvodnění:

Podle výše uvedených ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, příloha č. 2, bod 1.1.2 - komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).

Žadatel podal dne 20.06.2024 u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení shora uvedené výjimky, na základě které by bylo možné provést výše uvedenou stavbu chodníku. Důvodem většího sklonu jsou prostorové a výškové možnosti dané lokality.

Při posuzování žádosti stavební úřad zejména zkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je v § 169 odst. 2 stavebního zákona možnost povolení výjimky vázána. Povolení této výjimky umožňuje ustanovení § 14 výše uvedené vyhlášky.

Podkladem pro rozhodnutí o povolení výjimky jsou kladná závazná stanoviska dotčených orgánů:

- Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 13.05.2024 pod č.j.: KRPE-39397-4/ČJ-2024-171106,
- Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lanškroun ze dne 28.05.2024 pod č.j.: MULA 15503/2024.

Dále bylo doloženo stanovisko společnosti NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. pod zn.: 023240033 ze dne 29.04.2024.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob, nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Účelu sledovaného obecnými technickými požadavky na stavby bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 27 správního řádu a dospěl k závěru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena práva a povinnosti jiných osob kromě žadatele.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Lanškroun, Odboru stavební úřad, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.

Ing. Lucie Vicanová
referentka odboru stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

(do vlastních rukou)

Město Lanškroun, které zastupuje Ing. Radek Kopecký, IDDS: urabfsi