


POLOHA KOTELNY:



LEGENDA:

- OTOPNÁ VODA VYTÁPĚNÍ STÁVAJÍCÍ
- OTOPNÁ VODA DOBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU TV
- VRATNÁ VODA VYTÁPĚNÍ STÁVAJÍCÍ
- VRATNÁ VODA DOBÍJENÍ ZÁSOBNÍKU TV
- SMĚR TOKU TOPNÉ VODY
- ZMĚNA PRŮŘEZU POTRUBÍ
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VK VYPOŠTĚCÍ KOHOUT
- DN 50i OCELOVÉ POTRUBÍ DLE ČSN EN 10255+A1  
BUDE POSPOJOVÁNO SVÁREM A PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE  
BUDE TEPELNĚ ZAIZOLOVÁNO

ZÁSOBNÍK TV - LOGALUX SU750.5 W-C užitný objem 740 l	2
KK PÁKA DN 32	4
VKK DN 15	2
ČERPADLO WILO - Yonos PICO 1.0 (75W)	2
(REZERVA) ČERPADLO WILO - Yonos PICO 1.0 (75W)	1
TEPELNÁ IZOLACE ČERPADLA Yonos PICO-FS14-Grau	2
(REZERVA) TEPELNÁ IZOLACE ČERPADLA Yonos PICO-FS14-Grau	1
KK PÁKA DN 40	4
KK PÁKA DN 50	2
ZK DN 40	2
FILTR DN 50	1
OV DN 15 (odvzdušňovací ventil)	2
OCELOVÉ POTRUBÍ IZOLOVANÉ DN 32i	4 m
OCELOVÉ POTRUBÍ IZOLOVANÉ DN 40i	30 m
OCELOVÉ POTRUBÍ IZOLOVANÉ DN 50i	15 m
VÝPIS MATERIÁLU	

ZODP. PROJEKTANT		KRESLIL :	
MIROSLAV ŠRÁMEK		Ing. ZDENĚK LECHNÝŘ	
INVESTOR : Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun			
Ohřev TV včetně výměny instalací studené vody č.p. 240, 242, 243, 244, ul. Kollárova, LANŠKROUN		PROJEKCE PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA MIROSLAV ŠRÁMEK LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345	
		FORMÁT	A2
		DATUM	IV. 2023
		ÚČEL	DPS
ČÁST PROJEKTU : D.1.4.1 - Ohřev TV, úpravy domovního plynovodu a kouřovodu		ČÍS.ZAK.	2023/inv.
VÝKRES :		MĚŘITKO :	Č.VÝKRESU :
1NP KOTELNA		1:50	D1.4.1 - 02