


LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
—	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT+BF
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
—	NAVŘZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT+BF
✓	Legenda zařizovatelů předměří viz. technická zpráva	

POZNÁMKA:  
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDĚ PROVĚDENO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDÝMI VLAKNY, S KTERÝMI JE ROZTAŽENOST POTRUBÍ PŘÍPOJKA POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDĚ VEDENO V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ, PŘÍPĚVNĚ PŘÍPOJKA BUDĚ ZAKRYTO A VÝŠKOVÝ BUDĚ VEDEN POD STŘEŠNÍ 1. PP.  
- POTRUBÍ BUDĚ OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYURETANU.  
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDĚ PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR STUDENÝ, DS.
VYPRACOVAL:	PETR STUDENÝ, DS.
INVESTOR:	MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MARKA 12, 563 01 LANŠKROUN
STUPEŇ:	DPS
DATA:	02/2023
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. VÝKRESU:	Č. PANE
OBJEKT:	D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace
VÝKRES:	Pudovys 1, PP, část A
Č. PANE:	D.1.4.3.02