

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

### **„Sportovní hala Lanškroun“**

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení.

Zadavatel **Město Lanškroun**, IČO: 00279102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace a rozhoduje o změně zadávacích podmínek.

---

#### **DOTAZY:**

##### **Dotaz 13.)**

Žádáme zadavatele o doplnění Výpisu výrobků dveří. Chybí výpis ke dveřím D 18, které jsou vykázány v p.č. 120 D + M Dveře posuvné , 800 x 1970 mm, do SDK pouzdra tl. 100 mm.

##### **Dotaz 14.)**

Žádáme zadavatele o doplnění D.1.1 9.01.d Zámečnické prvky, nahraný soubor neobsahuje žádná data.

##### **Dotaz 15.)**

Žádáme zadavatele o doplnění bližší specifikace tribunových dřevěných sedáků, které jsou vykázány v p. č. 125 D + M dřevěných sedáků na tribuně, 160 x 310 mm vč. nátěrů.

##### **Dotaz 16.)**

Žádáme o podrobnější specifikaci p. č. 155 D + M Lavice na konzolách, dl. 4850 mm, vč. kotvení. V projektové dokumentaci chybí výkres a specifikace, které jsou nezbytné ke správnému nacenění této položky.

##### **Dotaz 17.)**

Dle PD v půdorysu 1.NP – zázemí jsou zakreslené sanitární příčky, zatímco ve VV nejsou vykázány. Žádáme tedy zadavatele o upřesnění a případné doplnění do VV.

##### **Dotaz 18.)**

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace k p. č. 150 D + M Lavičky do šaten. Doplnění materiálu, rozměrů v PD jsme tyto podklady nedohledali.

##### **Dotaz 19.)**

Dle PD je na střeše zakreslen záchytný systém, který ve výkazu výměr chybí. Žádáme zadavatele o doplnění této položky.

##### **Dotaz 20.)**

Ve výkazu výměr je u VZT jednotek 01.01 a VZT 01.02 stejný popis. Žádáme o potvrzení, že jsou požadovány naprosto stejné jednotky?

**Dotaz 21.)**

Ve výkazu výměr VZT jednotek je uveden průtok 10 500 m3/h, ale v technické zprávě se u zařízení 1 uvádí 3850 m3/h a u zařízení 2 se uvádí 5 000 m3/h. Na jaký průtok se mají jednotky ocenit?

**ODPOVĚDI:****Ad. 13**

Zadavatel doplnil dveře D18 do výpisu okenních a dveřních otvorů. Aktualizované znění výpisu okenních a dveřních otvorů *D.1.1 9.03 Výpis okenních a dveřních otvorů* zadavatel poskytuje jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

**Ad. 14**

Zadavatel poskytuje jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace výpis zámečnických prvků, konkrétně dokument *D.1.1 9.01 Výpis zámečnických prvků*.

**Ad. 15**

Ve vztahu k žádosti ohledně bližší specifikace tribunových dřevěných sedáků zadavatel odkazuje na znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek ze dne 16. 1. 2025, konkrétně na odpověď na dotaz č. 8, kde zadavatel poskytl výpis tesařských prvků (dokument *D.1.1 9.04 Výpis tesařských výrobků*), který bližší specifikaci tribunových dřevěných sedáků obsahuje.

**Ad. 16**

Ve vztahu k žádosti o podrobnější specifikaci p. č. 155 D + M Lavice na konzolách zadavatel odkazuje na znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek ze dne 16. 1. 2025, konkrétně na odpověď na dotaz č. 8, kde zadavatel poskytl výpis tesařských prvků (dokument *D.1.1 9.04 Výpis tesařských výrobků*), který bližší specifikaci lavic na konzolách obsahuje vč. úpravy rozměrů. V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel zároveň upravuje znění položky upravující D + M lavic na konzolách, která nově zní:

157	R8317155271	D + M Lavice na konzolách, vč. kotvení	ks	3,00000		0,00
-----	-------------	--	----	---------	--	------

dle projektové dokumentace :

vč. tmelících a kotvicích prvků :

Hala :

lavice délky 4650 mm : 1 1,00000

lavice délky 4580 mm : 1+1 2,00000

**Ad. 17**

V souvislosti s dotazem ohledně sanitárních přiček zadavatel doplňuje výkaz výměr, konkrétně list SO 01b Sportovní hala o níže uvedenou položku:

107	7262128R11	D + M Sanitární systémové dělicí stěny s plnými dveřmi, HPL desky, kotvení do stěn a podlahy, vč. kování, povrchové úpravy a všech doplňků	m2	27,75000		0,00
-----	------------	--	----	----------	--	------

dle výkresové dokumentace :

m.č. 102 :  $(3,6+(3*1,5))*2$  16,20000

m.č. 105 :  $(2,775+(2*1,5))*2$  11,55000

#### Ad. 18

Ve vztahu k dotazu ohledně doplnění specifikace laviček do šaten zadavatel sděluje, že lavičky do šaten ani recepce a vestavěné skříně nejsou předmětem plnění veřejné zakázky.

K výše uvedenému zadavatel pro vyloučení případných pochybností doplňuje, že v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek zadavatel uveřejnil výkaz výměr, který dodávku recepce, vestavěných skříní a laviček do šaten obsahuje, ač tyto nejsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Aktualizované znění výkazu výměr, které zadavatel poskytuje dodavatelům jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, dodávku recepce, vestavěných skříní a laviček do stěn již neobsahuje.

#### Ad. 19

V souvislosti s dotazem ohledně záchytného systému zadavatel doplňuje výkaz výměr v části SO 01b Sportovní hala o níže uvedené položky:

137	767841160	Kotvicí bod dl. 650 mm nerez, pro trapézový plech	ks	16,00000		0,00
dle výkresové dokumentace :						
střecha hala : 16				16,00000		
138	767842380	Kotvicí bod nerezový dl. 800 mm, do betonové konstrukce min. tl. 80 mm na chemické kotvy	kus	11,00000		0,00
dle výkresové dokumentace :						
střecha zázemí : 11				11,00000		
139	767849118	Nerezové lano 8 mm	m	208,00000		0,00
dle výkresové dokumentace :						
střecha hala : 140				140,00000		
střecha zázemí : 68				68,00000		
140	767849122	Napínací nerez koncovka k lanu 8 mm	kus	14,00000		0,00
dle výkresové dokumentace :						
střecha hala : 8				8,00000		
střecha zázemí : 6				6,00000		
141	767849131	Štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení	kus	2,00000		0,00
dle výkresové dokumentace :						
střecha hala : 1				1,00000		
střecha zázemí : 1				1,00000		

Zadavatel zároveň informuje dodavatele, že z důvodu kolize FVE panelů a záchytného systému došlo k úpravě dokumentu *D.1.1 2.07b Střešní konstrukce – hrací plocha*. Aktualizované znění dokumentu *D.1.1 2.07b Střešní konstrukce – hrací plocha* zadavatel poskytuje jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Ad. 20

Ve vztahu k dotazu ohledně VZT jednotek zadavatel uvádí, že nejsou poptávány stejné VZT jednotky. Zadavatel v této souvislosti upravuje znění položek č. 201 a 204 v listu SO 08a TZB výkazu výměr, které nově zní:

201	Vlastní	VZT jednotka venkovní s rekuperací tepla, VZT.01.01	kus	1,00000		0,00
-----	---------	---	-----	---------	--	------

přívod max. výkon min. 3850m3/h při 400Pa, odtah max. výkon min. 3850m3/h při 400Pa, deskový výměník, účinnost rekuperace suchý stav 84%, el. komora s trubkovými topnými tělesy 9kW - přívod 24 °C. Filtrace přívodní F7, odvodní G4, vybaveno pružnou manžetou a uzavírací klapkou, jednotka s by-passovou klapkou, opláštění 50mm, ventilátory EC motory

204	Vlastní	VZT jednotka venkovní s rekuperací tepla, VZT.01.02	kus	1,00000		0,00
-----	---------	---	-----	---------	--	------

přívod max. výkon min. 5000m3/h při 350Pa, odtah max. výkon min. 5000m3/h při 350Pa, deskový výměník, účinnost rekuperace suchý stav 74%, přímý výpar - přívod vzduchu 15 °C, výkon 50kW. Filtrace přívodní F7, odvodní G4, vybaveno pružnou manžetou a uzavírací klapkou, jednotka s by-passovou klapkou, opláštění 50mm, ventilátory EC motory

#### Ad. 21

K dotazu ohledně průtoku VZT jednotek zadavatel uvádí, že rozhodující pro ocenění VZT jednotek je znění položek č. 201 a 204 listu SO 085a TZB.

---

Zadavatel poskytuje jako součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek aktualizované znění výkazu výměř, které jsou účastníci povinni předložit jako součást nabídky.

---

Zadavatel současně rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 10. 2. 2025 v 11:00 hodin.

---

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

**Město Lanškroun**  
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.  
na základě plné moci  
Mgr. Petr Prášek, jednatel