

## **Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek a vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

### **„Přírodní koupací biotop Lanškroun - cyklostezka“**

Veřejná zakázka není v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávána v zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ, nicméně výběrové řízení je realizováno podle zásad uvedených v § 6 ZZVZ. Analogicky může být užito některých ustanovení ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v otevřené výzvě.

Zadavatel, **Město Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město, IČO: 00279102**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace rozhoduje o změně zadávacích podmínek, resp. vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

#### **Dotaz č. 2**

- ŠD 0/16 – konstrukce cyklostezky obsahuje vrstvu šterkodrtě 0/16, což není standartně vyráběná frakce. Vhodnou náhradou je vrstva šterkodrtě 0/32. Žádáme o potvrzení záměny nebo potvrzení o nutnosti využití frakce 0/16.
- Finální mlatový povrch – PD neobsahuje bližší specifikaci jednotlivých materiálů a jejich frakcí v mlatovém povrchu. Žádáme o bližší specifikaci materiálu a dále způsobu pokládky – ruční s válcováním nebo strojově pomocí finišeru?

#### **Odpověď č. 2**

- *Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek, když v souvislosti s výše uvedeným dotazem ohledně vrstvy šterkodrtě mění frakci na 0/32.*
- *Zadavatel rozšiřuje zadávací podmínky o specifikaci mlatového povrchu:*

*Podkladní vrstvy šterkodrtí frakce 0/32mm zajišťují potřebnou únosnost a pevnost. Vrchní mlatová vrstva frakce 0/5mm je z jemného materiálu, který je na povrchu po finálním dozrání (2-5týdnů) pokrytý drobným vyplaveným kamínkem několika frakcí. Tyto kamínky plní důležitou roli neprašné plochy a samozřejmě roli estetickou. Vodopropustnost materiálu a zákaz používání vibračních strojů při jeho pokládce, umožňují aplikaci přímo ke kmenům stromů, případně jejich kořenům. Mlatový povrch je vodopropustný a nevyžaduje řešení pro odvodnění.*

*Způsob pokládky – ruční s válcováním*

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.  
na základě plné moci  
Veronika Žáková, jednatel