

Panel 450 Wp  
rozměry: 2108x1048x35 mm  
sklon: 15°  
Každý panel je vybaven optimalizérem

Sdružená trasa  
Flex-sol 1x6mm2

DC vedení je uloženo v samostatných kabelových trasách, zajišťujících mechanickou odolnost vedení (vně objektu v kovových plných žlábech, uvnitř objektu v nových perforovaných plechových žlábech nebo na stávajících kabelových lávkách).

# Technika prostředí staveb

## SO 01 - Sportovní hala


Elektroinstalace | D.1.4.d

### UPOZORNĚNÍ:

Projektorá dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 489/2006 Sb., o dokumentaci staveb přílohy č. 13 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy předělků a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis.

Projekt pro provádění stavby je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



0,000 = 384,979 mm, 1 Bpv, S-JTSK

SPOLUPRÁCE V ČÁSTI	VYPRACOVAL	Josef Zuček, Karel Sommer
Technika prostředí staveb	KONTAKT	E-mail: josef.zucek@szprojekceelektro.cz
Pro MAJAG s.r.o.		

SPOLÉČNOST	IČ: 08690057; DIČ: CZ08690057
	Jaurisova 555/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
SZ Projekce elektro s.r.o.	

SPOLUPRÁCE	VYPRACOVAL	Bc. Jakub Mikel, Bc. Pavel Juříček, Bc. Pavel Gebauer
Projekční a inženýrská činnost	KONTAKT	tel.: +420 736 651 103, E-mail: atelier@majag.cz
Pro Sportovní podlahy 2lin s.r.o.		

SPOLÉČNOST	IČ: 08690057
	DIČ: CZ08690057
MAJAG	
Malnovského náměstí 603/4,	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Karel Sommer	ČKAIT: č. 0003633
-----------------------	--------------	-------------------

INVESTOR	Město Lanškroun
----------	-----------------

ZAKÁZKA	Sportovní hala Lanškroun	Obec: Lanškroun (580/051)	Parcelní číslo: p.č. 982/72
		Katastrální území: Lanškroun (678929)	p.č. 4296
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby	MĚŘITKO	DATUM
		1 : 100	08 / 2023

ČÁST	Technika prostředí staveb   Elektroinstalace
VÝKRES	FVE - STŘECHA
Č. VÝKRESU	D.1.4.d   SO 01

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN

Sídlo: Mostní 5552, 780 01 Zlín  
E-mail: projekce@spolnucz  
tel.: +420 736 651 103