

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Poliklinika Lanškroun“

zadávanou dle § 56 zákona č. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Město Lanškroun**, IČO: 002 79 102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti následující vysvětlení zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

1. Ve VV list F2_D.950 je v pol .Č.55 vykázáno vodorovné dopravní značení o výměře 79 m. Ale v PD v tabulce ostatních výrobků je kód Do2 vodorovné značení s červenou opravenou výměrou 106m. Domníváme se, že došlo k chybě ve VV a prosíme o opravu.
2. V rámci dodatečných informací byly opraveny a doplněny položky týkající se povlakových podlah (elektrostaticky vodivá podlaha), ale pouze v I. etapě. Tento samý problém je i ve II etapě. Prosíme o úpravu položek týkající se povlakových podlah ve II etapě - chybějící položky dodávky a montáže elektrostaticky vodivé podlahoviny.
3. V souvislosti s dotazem č. 2 Vás prosíme o doplnění PD - tabulek místností o kódy podlahových kcí k daným místnostem. Dle specifikace skladeb podlah nelze přesně rozklíčovat k jaké kci patří k jaká místnost.

Odpověď:

Ad. 1

V souvislosti s dotazem ohledně vodorovného dopravního značení zadavatel uvádí, že pro dodavatele je závazný rozsah vodorovného dopravního značení uvedený v Tabulce ostatních výrobků, tzn. 106 m. Ve světle výše uvedeného zadavatel opravil v rámci výkazu výměr, konkrétně v rámci listu F2_D.950 – *Interiérové a první vybavení*, hodnotu níže uvedené položky:

55	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	106,000
----	---	-----------	--	---	---------

Ad. 2

Ve vztahu k dotazu ohledně povlakových podlah zadavatel doplnil výkaz výměr v rámci listu *F2_D.100 – Architektonicko-stavební a konstrukční řešení* o níže uvedené položky:

348a	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	379,870
	VV		"f11" 379,87		379,870
	VV		Součet		379,870
348b	M	28411	<i>Elektrostaticky vodivá podlahovina. Formát dlaždic o rozměru 608 x 608 mm. Ukončení podlahy u stěny pomocí fabionu 100mm vč. dilatací proti šíření hluku od obvodových konstrukcí pásy z pěn. PVC Ethafoam tl.5mm. Vinylové podlahy klasifikované ve třídě max. Cfl. Barva RAL 130-3</i>	m2	417,857

a dále v rámci výše uvedeného listu změnil plochu uvedenou v položce č. 348 M na 729,575 m².

Ad. 3

Zadavatel v návaznosti na dotaz ohledně podlahových konstrukcí dále uvádí, že v rámci zadavatelem uveřejněné dokumentace pro provedení stavby jsou dokladovány samostatné půdorysy jednotlivých podlaží s vyznačením konstrukcí podlah v jednotlivých místnostech (vč. kódového označení podlahových konstrukcí). Dle těchto výkresů je pak možné identifikovat, k jaké konstrukci podlahy patří jaká místnost a naopak. Současně zadavatel odkazuje na znění odpovědi na dotaz č. 1, Ad. 4, uvedené v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 11. 10. 2019, kde zadavatel uvedl, že jednotlivé typy vinylové podlahy jsou patrné z tabulky skladeb konstrukcí (*DPS_D_001_100_2001_00 – Tabulka skladeb*) a ze samotných půdorysů podlah místností, které jsou součástí zadavatelem uveřejněné projektové dokumentace pro obě etapy.

Zadavatel dále rozhoduje o změně zadávacích podmínek a s ohledem na výše uvedené změny zadavatel společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace a Rozhodnutím o změně zadávacích podmínek uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr, tj. dokument s názvem *Poliklinika Lanškroun (zadání)_191018*.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Mgr. Petr Prášek, jednatel