

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

**„Sportovní hala Lanškroun“**

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení.

Zadavatel **Město Lanškroun**, IČO: 00279102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace a rozhoduje o změně zadávacích podmínek.

---

**DOTAZ**

*Žádáme zadavatele o kontrolu skladby S6 na výkresech č. 3.01, 3.03 Řezů A-A a C-C, kde dle našeho zjištění chybí vrstva podkladního betonu, na který se má provádět epoxidová stěrka tl.3mm. U této skladby S6 je uvedena hydroizolační vrstva z folie PVC-P včetně separační vrstvy, které jsme nedohledali v soupise prací. Žádáme o její doplnění nebo sdělení, kde se nachází v aktuálním soupise.*

**S6 - Skladba podlahové konstrukce v prostoru mokrých provozů v zázemí**

Souvrstvý epoxidové podlahy	3 mm
Hydroizolační vrstva - folie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou určená k mechanickému kotvení	1,5 mm
Separační vrstva - skleněné rouno 120 g/m <sup>2</sup> nebo netkaná textilie ze syntetických vláken 200g/m <sup>2</sup>	4 mm
Tepelněizolační vrstva - Desky ze stabilizovaného EPS ( $\lambda_{ED} = 0,037 \text{ W/mK}$ )	100+150mm
Hydroizolační folie - HDPE polyetylen (Objemová hmotnost 750 g/m <sup>3</sup> )	2 mm
Geotextilie 400g/m <sup>2</sup>	2 mm
Drcené kamenivo fr. 0/4 - E/def2 $\geq 70 \text{ Mpa}$	20 mm
Drcené kamenivo fr. 0/16	130 mm
Drcené kamenivo fr. 0/32	150 mm
Drcené kamenivo fr. 0/63	150 mm
Zhutněná pláň - E/def2 $\geq 30 \text{ Mpa}$ (vápnění s cementovou složky, gramáž, 500g m <sup>2</sup> )	-

**ODPOVĚĎ č. 79**

*Ve skladbě S6 byla doplněna spádová vrstva podkladního betonu v místě sprch. Separační i hydroizolační vrstva v těchto místech, mezi betonovým podkladem a epoxidem byla po zvážení odmazána (není ani ve VV).*

**Upravené dokumenty:**

**D.1.1 3.01 Řez A-A**

**D.1.1 3.03 Řez C-C**

## **DOTAZ**

*Podkladní betonová mazanina v místnostech sprch by měla být buďto jako samostatná položka v soupise prací nebo doplnění o položku, zohledňující vyspádování plochy podlahy ve sprchách. Žádáme o doplnění spádování nebo novou položku pro podkladní mazaninu v prostorách sprch.*

## **ODPOVĚĎ č. 80**

**Spádová betonáž podlah ve sprchách je zahrnuta v položce betonáž podlah, jelikož položka je tl. Betonových podlah 80-120 mm. Oddíl SO 01b Sportovní hala, položka 55**

## **DOTAZ**

*Žádáme zadavatele o vysvětlení, jakým prvkem (výrobkem) bude odváděna voda z místností sprch. Není to jasné z výkresu č. 2.07 – Půdorys 1.NP – Kanalizace a ani soupis prací v části SO 08a – TZB neobsahuje související položky.*

## **ODPOVĚĎ č. 81**

**Bylo doplněno do oddílu SO 08a TZB, jako položka 111 v díle 725.**

## **DOTAZ**

*V předchozích dodatečných informacích byly zodpovězeny dotazy týkající se materiálů akustického obkladu v hale. I přesto máme další nejasnosti k povrchovým úpravám a požadavku na provedení protipožárních nátěrů.*

*U skladby S5 žádáme o upřesnění odstínu nátěru dřeva pohledových latí a zda má být tento nátěr proveden i podkladním roštu, který není viditelný za přes akustickou textilií?*

*U skladby S7 žádáme o upřesnění formátů překližky, řešení spojů jednotlivých desek ( s mezerami, na sraz nebo jiným způsobem) a zda i zde má být proveden černý nátěr na podkladní rošt?*

## **ODPOVĚĎ č. 82**

**Skladba S5 – byl upraven popis všech dřevěných konstrukcí s potřebou protipožárního nátěru. Odstín byl popsán jako přírodní, t.j. aplikace bezbarvého laku.**

**Skladba S7 – překližky budou řešeny na sraz, odstín dle PD**

**Upravené dokumenty:**

**D.1.1 3.01 Řez A-A**

**D.1.1 3.02 Řez B-B**

**D.1.1 3.05 Řez E-E**

**D.1.1 3.06 Řez F-F**

## DOTAZ

*V doplněném výpisu tesařských výrobků (v.č. D.1. 9.04) se u položek A0 1, A0 2, A0 3 požaduje provedení dvojnásobného nátěru proti hnilobě a škůdcům, který jsme nedohledali v soupise prací. Žádáme o vysvětlení nebo doplnění položky do soupisu prací.*

## ODPOVĚĎ č. 83

*Nátěr proti hnilobě a škůdcům byl odmazán z Výpisu tesařských výrobků.*

---

Zadavatel poskytuje jako součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek aktualizované znění části výkazu výměr, které jsou účastníci povinni předložit jako součást nabídky (další část výkazu výměr se nemění).

Nedílnou přílohou tohoto dokumentu jsou následující dokumenty:

*D.1.1 3.01 Řez A-A*

*D.1.1 3.02 Řez B-B*

*D.1.1 3.03 Řez C-C*

*D.1.1 3.05 Řez E-E*

*D.1.1 3.06 Řez F-F*

*D.1.1 9.04 Výpis tesařských výrobků*

*Lanškroun komplet rozpočet 2024I slepý*

---

Zadavatel současně s ohledem na všechny poskytnuté dodatečné informace rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 6. 3. 2025 v 11:00 hodin.

---

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

**Město Lanškroun**

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.  
na základě plné moci  
Mgr. Petr Prášek, jednatel