

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Sportovní hala Lanškroun“

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení.

Zadavatel **Město Lanškroun**, IČO: 00279102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace a rozhoduje o změně zadávacích podmínek.

DOTAZ

V dokumentaci ve výpisu okenních a dveřních otvorů jsou uvedeny položky vnitřních dveří D/4a a D/6 v provedení s požární odolností EW 15/DP3. Nikdo z oslovených dodavatelů není schopen dodat certifikát na požadovanou požární odolnost v provedení s povrchem křídla z březové mořené překližky. Řešením by bylo provedení povrchu křídla z březové dýhy. Vizuální vzhled by byl prakticky totožný a byla by splněna podmínka na požární odolnost. Je možné provést tuto záměnu u těchto dveří, a potom i u dveří D1-D5, aby bylo zachováno stejné konstrukční řešení „březových“ dveří.

ODPOVĚĎ č. 84

Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek (změna se konkrétně týká dveří D/4a a D/6) a mění popis v dokumentu „D.1.1 9.03 Výpis okenních a dveřních otvorů“.

Dveří D1-D5 se změna netýká.

Nedílnou přílohou tohoto dokumentu jsou následující dokumenty:

D.1.1 9.03 Výpis okenních a dveřních otvorů

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Město Lanškroun

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Mgr. Petr Prášek, jednatel