

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek**

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

**„Sportovní hala Lanškroun“**

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení.

Zadavatel **Město Lanškroun**, IČO: 00279102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace.

---

**DOTAZ**

Dle odpovědi zadavatele z DI č. 12 odpověď 89 (dotaz ohledně klempířských prvků střechy - lišty, okapnice apod.), se zadavatel odkazuje na DI č. 3, kde upravil a doplnil VV oddíl Klempířské konstrukce. Výše uvedené klempířské prvky střech v tomto doplněném VV ovšem nejsou obsaženy.

Zadavatel tedy nepožaduje D+M těchto klempířských prvků? Žádáme zadavatele o prověření.

**ODPOVĚĎ č. 98**

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel uvádí, že v rámci všech klempířských prvků požaduje jejich dodávku a montáž, jak je uvedeno v popisu příslušných položek výkazu výměr (viz popis příslušných položek, který obsahuje mj. *zhotovení (výroba) a montáž ...*). Zadavatel zároveň uvádí, že veškeré klempířské prvky, které mají být dle projektové dokumentace v rámci veřejné zakázky realizovány, jsou uvedeny v rámci výkazu výměr.

Vztahuje-li se dotaz tazatele na konkrétní chybějící prvky, jejich výměry apod., žádá zadavatel o konkretizování těchto prvků.

**DOTAZ**

Ve výpisu prvků jsou vykázány dveře D17, které jsme nenalezli v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr.

Žádáme zadavatele o sjednocení výpisu prvků s výkazem výměr.

**ODPOVĚĎ č. 99**

Dveře D17 jsou vykázány v rámci výkazu výměr *Lanškroun SO 15g slepý*, konkrétně v rámci položky č. 9. Jelikož zadavatel v návaznosti na odpověď č. 105 poskytuje jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace aktualizované znění výměr na SO 15, konkrétně výkaz výměr *Lanškroun SO 15h slepý*, v jehož rámci zadavatel vypouští položky č. 1 a 2, jsou dveře nově vykázány v rámci položky č. 7 shora uvedeného výkazu výměr.

## DOTAZ

Ve výpisu prvků jsou vykázány dveře D 4a, které jsme nenalezli ve výkazu výměr.

Žádáme zadavatele o prověření.

## ODPOVĚĎ č. 100

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel doplňuje oddíl SO 01b výkazu výměr o níže uvedenou položku:

132	766711001R55	D + M Dveře vnitřní 900 x 1970 mm, protipožární	ks	1,00000		0,00
dle projektové dokumentace :						
vč. tmelících a kotvicích prvků :						
Dveře D4a : 1				1,00000		

## DOTAZ

Požárně bezpečnostní řešení obsahuje dva půdorysy 1 NP, jeden z roku 2022 stejně jako je technická zpráva a druhý z roku 2023. V těchto půdorysech se liší požární úseky.

Žádáme zadavatele o stanovisko, dle kterého půdorysu máme ocenit požární úseky

## ODPOVĚĎ č. 101

Ve vztahu k výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že aktuální pro ocenění jsou půdorysy z roku 2023.

## DOTAZ

Výkaz výměr obsahuje položky EPS 150 F, konkrétně p č. 90 a 91. EPS 150 F neexistuje.

Žádáme zadavatele o opravu VV.

## ODPOVĚĎ č. 102

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem upravuje znění položky č. 90 a č. 91 výkazu výměr, v jejichž rámci zadavatel upravil pojmenování EPS z EPS 150 F na EPS 150. Výše uvedenou změnu zadavatel provedl rovněž i v rámci projektové dokumentace.

## DOTAZ

Dle půdorysu 1 NP jsou v zázemí prefabrikované obkladové desky viz p.č. 30. Žádáme o upřesnění tl. desek, v půdorysu uvedena tl. 70 mm, zatímco VV se odkazuje na tl 100mm. Nenašli jsme žádnou charakteristiku k této položce.

Žádáme zadavatele o informaci z jakého materiálu je tato položka a doplnění specifikace položky.

## ODPOVĚĎ č. 103

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel v rámci výkazu výměr upravil tloušťku desky na 70 mm. Specifikaci položky vč. materiálu zadavatel doplnil do dokumentu *Půdorys 1. NP – zázemí*, jehož aktualizované znění zadavatel poskytuje přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

## DOTAZ

V DI č. 12 byl opraven výpis okenních prvků, zatímco výkaz výměr zůstal neopraven. Konkrétně v p.č. 61 Prosklená fasáda je uvedena severní fasáda. V projektové dokumentaci severní fasáda není obsažen LOH.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

## ODPOVĚĎ č. 104

Ve vztahu k výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že pro ocenění jsou relevantní informace obsažené v rámci projektové dokumentace. Celková plocha u položek týkajících se LOH byla v rámci výkazu výměr upravena.

## DOTAZ

Ve vysvětlení č. 13 k ZD ze dne 26.2.2025 pod odpovědí č. 96 se uvádí, že se má ocenit celý dílčí rozpočet pro SO 15 D +M Trafostanice, verze SO15g slepy. V tomto rozpočtu jsou položky č. 1 a 2 dodávka a montáž rozvaděče.

Dle podmínek pro ČEZ distribuce by tenhle rozvaděč být jejich dodávkou. Opravdu máme ocenit i tyhle položky?

3	O:	SO	Objekt				
4	R:	SO 15	Trafostanice - podrobný rozpočet				
5							
6	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	Díl: 0	Nepřirazený díl					0,00
9	1	Pol__0001	VN rozváděč 22 kV / IAC A-FLR 16 kA, 1 s / konfigurace K-T pro ČEZ Distribuce, a.s.	kpl	1,00000		0,00
10	2	Pol__0002	Osazení a instalace VN rozváděče, vč. potřebných souvisejících konstrukcí	kpl	1,00000		0,00
11	3	Pol__0003	M3.2: uzemňovací pásek FeZn 30/4 z/žl pro obvodový zemnič místnosti	m	6,00000		0,00
12	4	Pol__0004	M3.2: zřízení obvodového zemniče, včetně uchycení, přichytek, napojení na uzemnění	kpl	1,00000		0,00
13	5	Pol__0005	Ochranné pomůcky dle PNE 38 1981 ed. 4, Tabulka 2	kpl	1,00000		0,00
	6	Pol__0006	Uzemňovací vodič 1-YY 50 z/žl vč. pevného uložení, všech	m	2,00000		0,00

Citace z podmínek pro připojení:

#### PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

ČEZd zajistí napájecí kabelovou smyčku VN 22kV (VN2260) do trafostanice zákazníka. Do nové trafostanice dodá ČEZ Distribuce vstupní rozvaděč VN - RVN s dispečerským měřením.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Pro připojení nového odběru vybuduje žadatel novou odběratelskou transformační stanici (dále TS), která bude umístěna na pozemku žadatele p.č. 982/72 v k.ú. Lanškroun (integrována do nové sportovní haly. Manipulační části rozvodny VN a NN budou v přízemí, kobka pro transformátor bude v 1.NP v technické části). Trafostanice bude zasmyčkována do kabelového vedení VN 22 kV (VN2260) mezi TS UO\_1355 Zimní stadion a TS UO\_0862 Střelnice.

Do nové DTS dodá ČEZd rozvaděč VN s dispečerským měřením.

V odběratelské TS musí být prostorově oddělena a elektricky odpojitelná část zařízení VN, která se stane součástí zařízení distribuční soustavy (dále jen „DS“). Zařízení DS a konkrétně rozvaděč VN bude obsahovat 2 x vstupní pole VN, 1 x pole VN pro připojení elektrického zařízení VN v majetku Žadatele a 1 x pole převodový transformátor napětí - vše se zkratovou odolností 16kA/1s v kat. IAC-A FL. Rozvaděč VN bude osazen rozšiřujícími sadami pro chytré TS s nadstavbou výšky 250 mm. V distribuční části VN nové odběratelské TS bude dále osazen rozvaděč řídicího systému AXV o minimálních rozměrech v x š x h: 1200 x 600 x 300 mm. Přesný rozsah dispozičního uspořádání TS zkoordinuje žadatel s projektantem stavby PDS.

#### ODPOVĚď č. 105

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel odstraňuje z výkazu výměr SO 15 položky č. 1 a č. 2.

Zadavatel poskytuje jako součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek aktualizované znění výkazů výměr, které jsou účastníci povinni předložit jako součást nabídky.

Nedílnou přílohou tohoto dokumentu jsou dále následující dokumenty:

*D.1.1 3.01 Řez objektem A-A*

*D.1.1 3.02 Řez objektem B-B*

*D.1.1 3.03 Řez objektem C-C*

*D.1.1 3.04 Řez objektem D-D*

*D.1.1 3.05 Řez objektem E-E*

*D.1.1 3.06 Řez objektem F-F*

*D.1.1 2.01a Půdorys 1.NP - zázemí*

Zadavatel současně rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 3. 2025 v 11:00 hodin.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

**Město Lanškroun**

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.  
na základě plné moci  
Mgr. Petr Prášek, jednatel