

Použité typy místností

Popis	Id	Osvětlenost [lx]	Rovnoměrnost	Činitel oslnění	Index podání barev
komunikační prostory a chodby	44.19	100	0,4	25	80
místnosti vyučujících	44.22	300	0,6	19	80
psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat	34.2	500	0,6	19	80
učebny – obecné činnosti	44.1	500	0,6	19	80
šatny, umývárny, koupelny, šatny, skříňky, sprchy, umyvadla a toalety	10.4	200	0,4	25	80
knihovny: čítárny/místa pro čtení	44.24	500	0,6	19	80

Přehled výsledků

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost	Index podání barev
1.1 - Schodiště mezi patry					
Normálová osvětlenost	54 lx	109 / 100 lx	173 lx	0,5 / 0,4	80 / 80
1.2 - Chodba u ředitele					
Normálová osvětlenost	72 lx	100 / 100 lx	150 lx	0,72 / 0,4	80 / 80
1.3 - Chodba					
Normálová osvětlenost	66 lx	100 / 100 lx	147 lx	0,66 / 0,4	80 / 80
1.4 - S009 Zástupce					
Normálová osvětlenost	324 lx	491 / 300 lx	648 lx	0,66 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	12,1	16,8	19,0 / 19,0		
1.5 - S007 Kancelář					
Normálová osvětlenost	326 lx	505 / 500 lx	652 lx	0,65 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	13,9	16,9	18,8 / 19,0		
1.6 - S0006 Učebna					
Normálová osvětlenost	503 lx	738 / 500 lx	938 lx	0,68 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	15,2	17,6	18,8 / 19,0		
1.7 - Vchod 2					
Normálová osvětlenost	92 lx	119 / 100 lx	140 lx	0,77 / 0,4	80 / 80
1.8 - S003 Kabinet zeměpisu					
Normálová osvětlenost	226 lx	335 / 300 lx	438 lx	0,67 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	12,3	16,8	18,8 / 19,0		
1.9 - S002 Učebna					
Normálová osvětlenost	417 lx	594 / 500 lx	717 lx	0,7 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	16,4	18,0	18,9 / 19,0		
1.10 - S0010 Hospodářka					
Normálová osvětlenost	327 lx	504 / 500 lx	645 lx	0,65 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	14,1	17,1	18,9 / 19,0		
1.11 - S012 WC chlapci					
Normálová osvětlenost	163 lx	211 / 200 lx	249 lx	0,77 / 0,4	80 / 80
1.12 - Chodba u TC 1					
Normálová osvětlenost	82 lx	104 / 100 lx	127 lx	0,79 / 0,4	80 / 80
1.13 - Chodba u TC 2					
Normálová osvětlenost	65 lx	100 / 100 lx	141 lx	0,65 / 0,4	80 / 80
1.14 - S014 WC muži					
Normálová osvětlenost	200 lx	220 / 200 lx	243 lx	0,91 / 0,4	80 / 80
1.15 - Spojovací chodba					
Normálová osvětlenost	64 lx	103 / 100 lx	139 lx	0,62 / 0,4	80 / 80
1.16 - S015 Kabinet TV					
Normálová osvětlenost	225 lx	317 / 300 lx	440 lx	0,71 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	0,0	14,0	18,5 / 19,0		
1.17 - Chodba u sborovny					
Normálová osvětlenost	85 lx	106 / 100 lx	121 lx	0,81 / 0,4	80 / 80
1.18 - Chodba					

Normálová osvětlenost	78 lx	105 / 100 lx	116 lx	0,74 / 0,4	80 / 80
1.19 - S110 Sborovna					
Normálová osvětlenost	480 lx	594 / 300 lx	691 lx	0,81 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	16,9	17,9	18,9 / 19,0		
1.20 - S109 Kabinet M					
Normálová osvětlenost	188 lx	309 / 300 lx	412 lx	0,61 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	14,7	17,1	18,7 / 19,0		
1.21 - S108 Učebna HV					
Normálová osvětlenost	451 lx	578 / 500 lx	675 lx	0,78 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	16,4	18,0	18,9 / 19,0		
1.22 - S107 Učebna					
Normálová osvětlenost	488 lx	658 / 500 lx	785 lx	0,74 / 0,6	80 / 80

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost	Index podání barev
1.22 - S107 Učebna					
Činitel oslnění UGR	16,6	17,7	18,7 / 19,0		
1.23 - S106 Kabinet VV					
Normálová osvětlenost	249 lx	332 / 300 lx	437 lx	0,75 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	13,1	17,0	18,9 / 19,0		
1.24 - S105 Učebna VV					
Normálová osvětlenost	478 lx	655 / 500 lx	808 lx	0,73 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	15,0	17,5	18,8 / 19,0		
1.25 - S104 Učebna					
Normálová osvětlenost	554 lx	684 / 500 lx	789 lx	0,81 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	16,1	17,8	18,9 / 19,0		
1.26 - S103 Učebna					
Normálová osvětlenost	398 lx	543 / 500 lx	638 lx	0,73 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	17,4	18,0	18,9 / 19,0		
1.27 - S102 Knihovna					
Normálová osvětlenost	554 lx	682 / 500 lx	807 lx	0,81 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	15,4	17,7	19,0 / 19,0		
1.28 - S115 Kabinet ČJ					
Normálová osvětlenost	261 lx	391 / 300 lx	534 lx	0,67 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	13,2	16,9	18,6 / 19,0		
1.29 - S101 Kabinet VP 1					
Normálová osvětlenost	267 lx	330 / 300 lx	398 lx	0,81 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	0,0	14,8	17,9 / 19,0		
1.30 - S114 Kabinet VP 2					
Normálová osvětlenost	252 lx	304 / 300 lx	393 lx	0,83 / 0,6	80 / 80
Činitel oslnění UGR	13,2	16,9	18,7 / 19,0		
1.31 - S113 WC dívky					
Normálová osvětlenost	167 lx	215 / 200 lx	256 lx	0,77 / 0,4	80 / 80

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvě hodnoty oddělené lomítkem, pak číslo před lomítkem je vypočítaná hodnota a číslo za lomítkem je požadovaná (minimální nebo maximální) hodnota.