



V Praze dne 7. 11. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba výtahu - dokončení“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Město Lanškroun**, IČO: 002 79 102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje, doplňuje a mění zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr pro ÚT nesedí počty radiátorů, hlavic a šroubení s počty ve výkresové dokumentaci (podrobnosti viz příloha). Žádáme o opravu výkazu výměr, nebo vysvětlení.

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00	
14	K	735152272	Otopné těleso panelové výška/délka 600/500 mm - 11VK	kus	7,000	0,00	0,00	Nesedí kusy dle PD 5ks
15	K	735152273	Otopné těleso panelové výška/délka 600/600 mm - 11VK	kus	6,000	0,00	0,00	Nesedí kusy dle PD 4ks
16	K	735152275	Otopné těleso panelové výška/délka 600/800 mm - 11VK	kus	1,000	0,00	0,00	
17	K	735152277	Otopné těleso panelové výška/délka 600/1000 mm - 21VK	kus	6,000	0,00	0,00	
18	K	735152279	Otopné těleso panelové výška/délka 600/1200 mm - 11VK	kus	7,000	0,00	0,00	
19	K	735152280	Otopné těleso panelové výška/délka 600/1400 mm - 11VK	kus	2,000	0,00	0,00	
20	K	735152281	Otopné těleso panelové výška/délka 600/1600 mm - 11VK	kus	2,000	0,00	0,00	
21	K	735152282	Otopné těleso panelové výška/délka 600/1800 mm - dle PD 11VK 600/2000	kus	3,000	0,00	0,00	Nesedí velikost dle PD
22	K	735152291	Otopné těleso panelové výška/délka 900/400 mm - 11VK	kus	1,000	0,00	0,00	
23	K	735152582	Otopné těleso panelové výška/délka 600/1800 mm - dle PD 22VK-600/2000	kus	1,000	0,00	0,00	Nesedí velikost dle PD
24	K	735152597	Otopné těleso panelové výška/délka 900/1000 mm dle PD 22VK 600/1000	kus	1,000	0,00	0,00	Nesedí velikost dle PD
25	K	735152679	Otopné těleso panelové výška/délka 600/1200 mm - 33VK	kus	2,000	0,00	0,00	
26	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,034	0,00	0,00	

Ve výkazu chybí otopné těleso 11VK-6040

Celkový počet těles dle PD je 36 ks... Dle dodaného výkazu 39

Odpověď č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu dodavatele uvádí, že správný celkový počet otopných těles je 37. Dle výkresů je 2.np totožné s 3.np, kde je také radiátor před vstupem do nové budovy školy.

Zadavatel poskytuje dodavatelům prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele aktualizovaný výkaz výměr pro Ústřední vytápění, v rámci něhož zadavatel provedl níže uvedené změny.

- Úprava množství (položky č. 3, 6 a 13)

3	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C otopných těles VK	kus	37,000	0,00	0,00
6	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	37,000	0,00	0,00
13	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,029	0,00	0,00

- Nově přidáné položky (položky č. 28 – 41 včetně)

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa						0,00	
28	K	735152271	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	0,00	0,00
29	K	735152272	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/500 mm	kus	6,000	0,00	0,00
30	K	735152273	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 mm	kus	4,000	0,00	0,00
31	K	735152275	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	0,00	0,00
32	K	735152279	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	7,000	0,00	0,00
33	K	735152280	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	2,000	0,00	0,00
34	K	735152283	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/2000 mm	kus	3,000	0,00	0,00
35	K	735152291	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	0,00	0,00
36	K	735152477	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	6,000	0,00	0,00
37	K	735152481	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	2,000	0,00	0,00
38	K	735152577	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	0,00	0,00
39	K	735152583	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/2000 mm	kus	1,000	0,00	0,00
40	K	735152679	Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	0,00	0,00
41	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,076	0,00	0,00

- Vymazání položek č. 14 – 26 včetně

Zadavatel dále rozhoduje o změně zadávacích podmínek a s ohledem na výše uvedené změny zadavatel společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace a Rozhodnutím o změně zadávacích podmínek uveřejňuje na profilu zadavatele aktualizovaný výkaz výměr pro Ústřední vytápění, tj. dokument s názvem „*ústřední vytápění_rev DI č.1*“.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Mgr. Petr Prášek, jednatel