

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Poliklinika Lanškroun“

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Město Lanškroun**, IČO: 002 79 102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti následující vysvětlení zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Dle našeho názoru chybí v soupisu prací položky pro skladbu podlah F05.1 a F05.2 (hydroizolační souvrství, telené izolace, nopová folie, mazanina). Mohl by zadavatel toto prověřit?

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu doplňuje výkaz výměr, konkrétně list *F2_D.100 – Architektonicko-stavební a konstrukční řešení*, o níže uvedené položky:

73a	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,931
	VV		"F05.1+F05.2" 0,08*11,635		0,931
109	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné	m2	34,905
	VV		<i>plocha F05.1 a F05.2 vodorovná (3 vrstvy)</i>		
	VV		3*(6,50*1,79)		34,905
109	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	18,822
	VV		<i>plocha F05.1 a F05.2 - vytažení na stěny (3 vrstvy)</i>		
	VV		3*(6,5*(0,3+0,5)+1,79*(2*0,3))		18,822
112a	M	62852015	1x Asfaltový modifikovaný pás plnoplošně natavený pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený polyesterovou rohoží, na vnějším líci opatřený separačním posypem	m2	20,595
112b	M	6286628	1x samolepicí asfaltový modifikovaný pás SBS se sklotextilní vložkou	m2	20,595
128c	M	631R4	deska XPS s polodrážkou po celém obvodě; pevnost v tlaku při 10% stlačení 0,3 MPa. (Dotvarování tlakem: při 2% stlačitelnosti =130kPa)	m2	11,858
	VV		F05.1+F05.2		
	VV		11,635*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,858
	VV		Součet		11,858

Zadavatel dále doplňuje výše uvedený list výkazu výměr o níže uvedené položky, které byly odstraněny v rámci znění odpovědi Ad. 1 na dotaz č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek č. 7 ze dne 23. 10. 2019, a to s ohledem na skutečnost, že v rámci skladby podlah F05.1 a F05.2 uvedené v zadavatelem uveřejněné projektové dokumentaci je níže uvedená izolace navržena

110	K	711831511	Provedení izolace proti radonu a metanu na svislé ploše na sucho spojenými pásy	m2	18,822
	VV		parotěsná zábrana - skladba F05.1 a F05.2 - vytažení na stěny (3 vrstvy)		
	VV		$3 \cdot (6,5 \cdot (0,3 + 0,5) + 1,79 \cdot (2 \cdot 0,3))$		18,822
111	K	711831111	Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše na sucho spojenými pásy	m2	34,905
	VV		parotěsná zábrana - skladba F05.1 a F05.2 vodorovná (3 vrstvy)		
	VV		$3 \cdot (6,50 \cdot 1,79)$		34,905
112	M	62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	20,595
	VV		plocha F05.1 a F05.2 vč. vytažení na stěny (1 vrstva)		
	VV		$6,50 \cdot 1,79 + 6,5 \cdot (0,3 + 0,5) + 1,79 \cdot (2 \cdot 0,3)$		17,909
	VV	-	$17,909 \cdot 1,15$ Přepočtené koeficientem množství	-	20,595
	VV	-	$180,18 + 349,46$	-	
	VV	-	$529,64 \cdot 1,15$ Přepočtené koeficientem množství	-	

S ohledem na shora uvedené úpravy zadavatel rovněž v rámci listu F2_D.100 – Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

- a) mění výměru níže uvedené položky z 55,766 m³ na 55,285 m³ a upravuje znění poznámky k této položce

73	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	55,285
	VV		$0,053 \cdot (4,686 + 4,38 + 413,91 + 249,34 + 379,87)$		55,285

- b) mění výměru níže uvedené položky z 163,800 m² na 178,685 m² a upravuje znění poznámky k této položce

109	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	178,685
	VV		$(2 \cdot 17,2 + 20,2) \cdot 3 + 6,50 \cdot (1,79 + 0,5)$		178,685

- c) mění výměru níže uvedené položky z 66,632 m² na 78,267 m² a upravuje znění poznámky k této položce

113	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	78,267
	VV		"R01" 45,72		45,720
	VV		"vytažení svisle" $(2 \cdot 9,47 + 0,56 + 3 + 10,43) \cdot 0,4$		13,172
	VV		"R04" 5,08		5,080
	VV		"R06" 2,66		2,660
	VV		"F05.1+F05.2" 6,50*1,79		11,635

VV

Součet

78,267

d) mění výměru níže uvedené položky z 0,020 t na 0,027 t a upravuje znění poznámky k této položce

114	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,027
			Poznámka k položce:		
			P		
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2		
			VV 78,268*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,027		

e) mění výměru níže uvedené položky z 3,156 m² na 14,791 m² a upravuje znění poznámky k této položce

128a	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,791
			izolace atik		3,156
			F05.1+F05.2		
			6,50*1,79		11,635
			Součet		14,791

f) mění výměru níže uvedené položky z 66,632 m² na 78,267 m² a upravuje znění poznámky k této položce

130	K	713141335	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	78,267
			"R01" 45,72		45,720
			"vytažení svisle" (2*9,47+0,56+3+10,43)*0,4		13,172
			"R04" 5,08		5,080
			"R06" 2,66		2,660
			"F05.1+F05.2" 6,5*1,79		11,635
			Součet		78,268

g) mění výměru níže uvedené položky z 15,343 m³ na 16,450 m³

131	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	16,450
-----	---	----------	--	----	--------

S ohledem na výše uvedené změny zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace a Rozhodnutím o změně zadávacích podmínek uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr, tj. dokument s názvem *Poliklinika Lanškroun (zadání)_191112*.

Zadavatel současně rozhoduje o změně zadávacích podmínek a to tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 11. 2019 do 11:00 hod.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Mgr. Petr Prášek, jednatel