



VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

Investor:
Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12
56301 Lanškroun

Žadatel:
Němec-projekce, s.r.o.
Antonín Němec
B. Martinů 954
56301 Lanškroun

Vaše značka:
Číslo jednací: **VAK/LA/VB/25/1390 (VAK/LA/VB/25/0943)**
Vyřizuje: **Ing. Vilém Blümel**
Telefon: **+420 463 030 278, +420 731 680 085**
E-mail: **blumel@vak.cz**

Název akce: **Přestavba školy na bytový dům, Lanškroun, ul. Kollárova 445**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k projektové dokumentaci**

Zájmové území

Obec: **Lanškroun**
Katastr: **Lanškroun**
Adresa: **Kollárova 445, Lanškroun**
Datum vydání vyjádření: **20.06.2025**
Platnost tohoto vyjádření: **20.06.2026 (12 měsíců)**

Vyjádření k napojení vodovodní přípojky na vodovod společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Na základě této žádosti a dokumentace předložené žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

souhlasíme

s napojením na veřejný vodovod společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. za těchto podmínek:

1. Napojení bude provedeno v komunikaci parcela č. 972/1 ul. Kollárova Lanškroun. K napojení nové vodovodní přípojky bude využita stávající navrtávka.
2. Na nové vodovodní přípojce bude zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. osazen fakturační vodoměr, který zůstává v majetku provozovatele veřejného vodovodu.
3. Před začátkem zemních prací zajistí žadatel vytyčení trasy stávajícího vodovodu v terénu. S vyznačenou trasou vodovodu seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pro vytyčení vodovodu kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. – telefon +420 463 030 267.
4. Žadatel upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení vodovodu příčnými sondami, a dále upozorní pracovníky, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí vodovodu nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
5. Navrtávku a napojení nové vodovodní přípojky na hlavní vodovodní řad, včetně montáže vodovodní přípojky do místa měření, provede na základě „Smlouvy o dílo o provedení stavebních – montážních prací“ příslušný provoz VAKu Jablonné nad Orlicí, a.s..
6. Vodovodní přípojka bude zhotovena v souladu s ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky“ a dle našich standardů zveřejněných na našich stránkách.
7. Fakturační vodoměr bude umístěn na stěně chodby za obvodovou zdí objektu dle našich



standardů zveřejněných na našich stránkách. Vodoměrná sestava bude dle našich standardů. K vodoměru bude umožněn přístup k řádnému odečtu spotřeby vody (vodoměr musí být za všech okolností čitelný) a jeho výměně.

8. V místě napojení je normální tlak.

Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní přípojky vyjma vodoměru a odbočení s uzávěrem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem společnosti VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení vodovodu a kanalizace.

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Přestavba školy na bytový dům, Lanškroun, ul. Kollárova 445“ za podmínky, že jakákoliv změna v projektové dokumentaci bude s námi projednána. Vodovodní přípojka bude zhotovena dle našich standardů zveřejněných na našich stránkách. K vodoměru bude umožněn přístup k řádnému odečtu spotřeby vody (vodoměr musí být za všech okolností čitelný) a jeho výměně.

Dešťové vody z vegetační střechy jsou svedeny do retenční nádrže objemu 8,0 m³ s regulovaným odtokem do vodoteče (Ostrovský potok).

Pokud bude v budoucnu uvažováno o využití dešťové vody např. ke splachování WC, požadujeme předložit projektovou dokumentaci ke schválení.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

**Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí**

Ing. Vilém Blümel
Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy: