





















OZN	SCHEMA	P O P I S P R V K U	ROZMĚR	UMÍSTĚNÍ V						CELKEM KS	P O Z N Á M K Y
				SUTERÉN	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		
		ZÁBRADLÍ PLOCHÉ STŘECHY ZHOTOVENÉ Z NEREZ PROFILŮ SLOUPKY A MADLO 60/60/2 MM, VÝPLŇOVÉ RÁMY 40/40/2 MM VÝPLŇ : NEREZOVÁ SÍŤ OKA 40 MM, NEREZ LANO Ø1,5 MM. KOTVENÍ DO PŘEDEM ZABETONOVANÝCH PATNÍCH DESEK.	VÝŠKA ZÁBRADLÍ : 1100 MM	-	-	-	-	-	1	85 bm	ZÁBRADELNÍ MADLO MUSÍ MÍT PO MAX. 9,0 M DILATAČ. SPOJ
		ZÁBRADLÍ PLOCHÉ STŘECHY ZHOTOVENÉ Z NEREZ PROFILŮ SLOUPKY A MADLO Ø 42,4 MM, VÝPLŇOVÉ RÁMY Ø 26,9 MM, VÝPLŇ : NEREZOVÁ SÍŤ OKA 40 MM, NEREZ LANO Ø1,5 MM. KOTVENÍ PŘEDEM UPEVNĚNÝM PATNÍM DESKÁM.	VÝŠKA ZÁBRADLÍ : 1000 MM	-	-	-	-	-	-	21 bm	KOTVENÍ ZÁBRADLÍ KE STŘEŠE BUDE UPŘESNĚNO SE ZHOTOVITELEM ZÁBRADLÍ.
		KOTEVNÍ PRVEK BEZPEČNOSTNÍHO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU ZABETONOVANÝ NA STŘEŠE DO VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY	-	-	-	-	-	-	-	1	KOTEVNÍ PRVEK MUSÍ MÍT SCHVÁLENÝ CERTIFIKÁT
		MADLO VNITŘ. SCHODIŠTĚ DO PŘÍZEMÍ NA ZAHRADU VČETNĚ ZÁSLEPKY A DRŽÁKŮ NA STĚNU (2 KS). MATERIÁL : NEREZ TRUBKA Ø 42,4/2 MM	DÉLKA : 2,30 m	-	1	-	-	-	-	1	
		PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA ŠACHTY OTEVÍRAVÁ, DO RÁMU, S TLAČNÝMI US ZÁMKY DVÍŘKA BUDOU DOLOŽENA CERTIFIKÁTEM	400 x 400	-	4	5	5	5	-	19	POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 30 DP1
		ZTUŽUJÍCÍ OCELOVÝ PROFIL PRO VYZTUŽENÍ OTVORŮ VE STROPECH - NOSNÍK I 140 DÉLKA 0,9 m (DÉLKU UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI) - L 80/80/8 DÉLKA 0,1 m (2 KS) - SVORNÍK Ø12 MM DÉLKA 220 MM (4 KS) - ŠROUB M12 VĚTNĚ MATICE A PODLOŽEK (4 KS)	700 – 900 MM	-	12	12	12	12	-	48	ZTUŽUJÍCÍ PROFIL BUDE UPEVNĚN MEZI BETONOVÉ TRÁMY DO VYVRTANÝCH DĚR (V NOSNÍKU JE NUTNÉ ZHOTOVIT OVÁLNÉ DÍRY)
		VENKOVNÍ KOVOVÉ ŽALUZIE TYPU "Z" 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ DRŽÁKŮ, VODÍTEK, OCELOVÉHO KRYCÍHO LAKOVANÉHO PLECHU A PUR IZOLACE (ATYP. KASTLÍKU)	DLE SAMOSTATNÉHO VÝKRESU D1.1–29	-	18	20	20	20	10	88	PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ODSOUHLASIT NA STAVBĚ ODSTÍN ŽALUZÍ A KASTLÍKU : TMNAVĚ ŠEDÝ – ANTRACIT
		OCHRANNÁ MŘÍŽ NA OKNO Z KULATINY Ø12 MM A PÁSOVICE 30/5 OSAZENÁ UVNITŘ PŘED OKNO A DEMONTOVATELNÁ (ŠROUBOVÝ SPOJ)	1650 x 950	-	1	1	1	1	-	4	OPATŘIT BÍLÝM NÁTĚREM
		OCHRANNÁ MŘÍŽ NA OKNO Z KULATINY Ø12 MM A PÁSOVICE 30/5 OSAZENÁ DO ZDIVA UVNITŘ PŘED OKNO A DEMONTOVATELNÁ (ŠROUBOVÝ SPOJ)	950 x 950	-	2	2	2	2	2	8	OPATŘIT BÍLÝM NÁTĚREM
	viz výkr. 28	OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA KONTEJNERY TDO	3000 x 1500	-	-	-	-	-	-	1	POVRCH ÚPRAVA POZINK
	viz výkr. 27	ÚPRAVA ZASTŘEŠENÍ BOČNÍHO VSTUPU	DLE SAMOSTATNÉHO VÝKRESU D1.1–27	-	-	-	-	-	-	1	