


Hlavní inženýr projektu		Vypracoval	Kontroloval	<div>INELSEV INELSEV ENERGIE s.r.o. Na Ležánkách 1813, 530 03 Pardubice tel./fax: 466 410 206</div>	
Ing. Antonín Němec		Ing. Jaroslav Firbas	Ing. Jaroslav Firbas		
INVESTOR:	Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun			ČÍSLO ZAKÁZKY	2593007
STAVBA:	PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM ul. Kollárova 445, Lanškroun			STUPEŇ PD	DPS
				FORMÁT	1A4
OBJEKT:	Kollárova 445, Lanškroun			MĚŘÍTKO	---
PROFESE:	D1.2.8 Měření a Regulace			DATUM	08/2025
SEZNAM KABELŮ				MR3	

KABELOVÝ SEZNAM

označení	typ kabelu	délka	odkud	kam
Kotelna - Rozvaděč RD1				
WL RD1	CYKY-J 3x4	ELEKTRO	RD1	RH1 Rozvaděč elektro
WL ZS1	CYKY-J 3x2,5	15	RD1	ZS1 Zásuvkový okruh
WL 1.1	CYKY-J 3x2,5	12	RD1	1-K1 Plynový kotel
WS 1.1.1	JYTY-O 2x1	12	RD1	1-K1 Plynový kotel
WS 1.1.2	JYTY-O 2x1	12	RD1	1-K1 Plynový kotel
WS 1.1.3	JYTY-O 4x1	12	RD1	1-K1 Plynový kotel
WL 1.2	CYKY-J 3x2,5	12	RD1	1-K2 Plynový kotel
WS 1.2.1	JYTY-O 2x1	12	RD1	1-K2 Plynový kotel
WS 1.2.2	JYTY-O 2x1	12	RD1	1-K2 Plynový kotel
WS 1.2.3	JYTY-O 4x1	12	RD1	1-K2 Plynový kotel
WD 1.1	JYTY-O 2x1	15	RD1	1-BT1 Snímač teploty
WD 1.2	JYTY-O 2x1	10	RD1	1-BT2 Snímač teploty
WD 1.3	JYTY-O 2x1	10	RD1	1-BT3 Snímač teploty
WD 1.4	JYTY-O 2x1	10	RD1	1-BT4 Snímač teploty
WD 2.1	JYTY-O 2x1	18	RD1	2-BP1 Snímač tlaku
WL 3.1	CYKY-J 3x1,5	6	RD1	3-M1 Oběhové čerpadlo
WS 3.1	JYTY-O 4x1	6	RD1	3-M1 Oběhové čerpadlo
WL 3.2	CYKY-J 3x1,5	6	RD1	3-PH1 Měřič tepla
WS 3.2	JYTY-O 2x1	6	RD1	3-PH1 Měřič tepla
WL 3.3	CYKY-J 3x1,5	6	RD1	3-PH2 Měřič tepla
WS 3.3	JYTY-O 2x1	6	RD1	3-PH2 Měřič tepla
WC 3.1	JYTY-O 4x1	6	RD1	3-YM1 Směšovací ventil
WD 3.1	JYTY-O 2x1	6	RD1	3-BT1 Snímač teploty
WL 4.1	CYKY-J 3x1,5	10	RD1	4-M1 Nabíjecí čerpadlo
WS 4.1	JYTY-O 4x1	10	RD1	4-M1 Nabíjecí čerpadlo
WL 4.2	CYKY-J 3x1,5	15	RD1	4-M2 Cirkulační čerpadlo
WS 4.2	JYTY-O 4x1	15	RD1	4-M2 Cirkulační čerpadlo
WL 4.3	CYKY-J 3x1,5	10	RD1	4-PH1 Měřič tepla
WS 4.3	JYTY-O 2x1	10	RD1	4-PH1 Měřič tepla
WS 4.4	JYTY-O 2x1	15	RD1	4-ST1 Termostat
WD 4.1	JYTY-O 2x1	15	RD1	4-BT1 Snímač teploty
WD 4.2	JYTY-O 2x1	15	RD1	4-BT2 Snímač teploty
WL 9.1	JYTY-O 2x1	12	RD1	9-SQ1 Detektor CO
WS 9.1	JYTY-O 4x1	12	RD1	9-SQ1 Detektor CO
WL 9.2	JYTY-O 2x1	12	RD1	9-SQ2 Detektor plynu
WS 9.2	JYTY-O 4x1	12	RD1	9-SQ2 Detektor plynu
WS 9.3	JYTY-O 2x1	10	RD1	9-SB1 Central stop
WS 9.4	JYTY-O 2x1	10	RD1	9-ST1 Termostat
WS 9.5	JYTY-O 2x1	10	RD1	9-ST2 Termostat
WS 9.6	JYTY-O 2x1	18	RD1	9-SP1 Manostat
WS 9.7	JYTY-O 2x1	15	RD1	9-SL1 Sonda zaplavení
WC 9.1	CYKY-J 3x1,5	40	RD1	9-YV1 BAP