

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Č. j. KRPE-63342-3/ČJ-2025-171106

Ústí nad Orlicí 9. července 2025
Počet stran: 2

Němec-projekce, s.r.o.
B. Martinů 954
Žichlínské Předměstí
56301 Lanškroun

Připojení stávajícího parkoviště k objektu č.p. 445 ul. Kollárova, Lanškroun - v y j á d ř e n í:
K č.j.:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, jako příslušný orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve věci **Připojení stávajícího parkoviště k objektu č.p. 445 ul. Kollárova, Lanškroun** vydává následující

v y j á d ř e n í:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát **souhlasí** dle ustanovení § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

s vyprojektovaným novým připojením společným i pro chodce a stavebními úpravami stávajícího připojení vyprojektovaného pro povolení stavby na záměr: „Přestavba školy na bytový dům, Lanškroun, ul. Kollárova 445 - Úprava stávajícího parkoviště k objektu č.p. 445 ul. Kollárova, Lanškroun“..

Výše uvedený souhlas podmiňujeme splněním následujících podmínek:

Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky. V rozhledových polích nesmí být překážka bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Příпустné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Jiří Kaplan DiS.

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z r. por. Jiří Kaplan, DiS.
komisař, tel. 974580258