



V Praze dne 25. 11. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba výtahu - dokončení“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Město Lanškroun**, IČO: 002 79 102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje, doplňuje a mění zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz č. 1

Žádáme o informaci, zda má být „pískovaný motiv“ na zasklení dveří (výkres D.b8b a D.b8c) proveden folií připomínající pískování, nebo se jedná o pískované sklo.

Odpověď č. 1

Zadavatel v souvislosti se shora uvedeným dotazem uvádí, že se jedná o pískované sklo.

Dotaz č. 2

Popis dveří „c“ uvedený ve výkresu D.08b neodpovídá popisu v rozpočtu:

164	M	767991R1	c-hliníková prosklená stěna 2,4*3,8m s dvěma dvoukřídly 1,8*2,0- PO EI 15 DP3-C se samozavíračem do ok rámu s PO včetně, sklo-bezp. pískované do ozdobného rámu kování-komplet+zámek	kus	4,000		0,00
	PP		c-hliníková prosklená stěna 2,4*3,8m s dvěma dvoukřídly 1,8*2,0- PO EI 15 DP3-C se samozavíračem do ok rámu s PO včetně, sklo-bezp. pískované do ozdobného rámu kování-komplet+zámek				
	VV		"c"4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

Odpověď č. 2

Zadavatel v souvislosti se shora uvedeným dotazem uvádí, že „stěnou s dveřmi“ se rozumí dveře s nadsvětlíkem a bočními fix.

Dotaz č. 3

Dveře uvedené v projektové dokumentaci, výkres D.08b, označené písmenem „b“ jsme nenašli v rozpočtu.

Odpověď č. 3

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem dodavatele uvádí, že Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr shora uvedenou položku obsahuje – viz SO-01-podkroví školy-stavební část položka č. 170:

170	M	767992R7	b-hliníkové prosklené jednokřídlové dveře 0,9*2,0- bez PO do ok rámu- včetně, sklo-bezp.. kování- komplet+zámek	kus	3,000		0,00
PP			b-hliníkové prosklené jednokřídlové dveře 0,9*2,0- bez PO do ok rámu- včetně, sklo-bezp.. kování-komplet+zámek				
VV			"b"3		3,000		

S ohledem na shora uvedené rozhoduje zadavatel současně o změně zadávacích podmínek a to tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 12. 2019 do 11:00 hodin.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Veronika Žáková, jednatel