



V Praze dne 29. 11. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba výtahu - dokončení“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Město Lanškroun**, IČO: 002 79 102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz č. 1

žádáme o vysvětlení:

- v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr je v objektu SO 01 položka:

173	K	767994R	D+M zábradlí na schodišti	m	14,150
	PP		D+M zábradlí na schodišti		
	VV		2*6,5+1,15		14,150
	VV		Součet		14,150

Z projektové dokumentace nelze zjistit, o jaké zábradlí se jedná. Prosím o vysvětlení.

(pozn.: zábradlí Z.01 dle výkr. č. SO-01-ZVabc.pdf je v rozpočtu pod položkou č. 146 a 147)

Odpověď č. 1

Pol. č. 173 – jde o komplet zábradlí osazené do zdiva (osazení a dodávka včetně montážních prostředků a nátěru) v. 1,0 m z jeklu 50/50 – celkem 14,150 m, celkem hmotnost 210 kg.

Zábradlí je součást Z6 – žebřík výlezu ke komínu – viz výkres č. D07 – půdorys střechy – SO-01 Podkroví stavební část.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Petr Prášek, jednatel