

Jana Vetešnicková

Lhotka 140
56002 Česká Třebová

Naše značka: 86/09/234 Vyřizuje: Ing. Karel Petřík Datum: 17.04.2009

Věc:
Plynořikace sídliště RD „Na Půlnoci“ Lanškroun

Obec: Lanškroun
Ulice: Neuvedeno
K.ú. - p.č.: Dolní Třešňovec, Lanškroun

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, 563 16 Lanškroun

Účel stanoviska:
garanční protokol

GARANČNÍ PROTOKOL ROZŠÍŘENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

1. Základní údaje

Předpokládaný termín realizace stavby: 2010-2015
Předpokládaný termín uvedení do provozu: 2010-2015
Podkladová dokumentace: situace

2. Technické parametry

- 2.1. Předpokládaná celková kapacita (m3/hod): cca 712
- 2.2. Místo napojení, návrh technického řešení připojení k distribuční soustavě
Místem připojení je pro lokalitu 66 RD:
 - a) STL plynovod D 50 u par.č. 3646 k.ú. Lanškroun, ID: 335251
 - b) STL plynovod D 50 u par.č. 3644 k.ú. Lanškroun, ID: 363468.
 - c) pro ostatní výstavbu (cca 260 RD a 60 b.j.) STL plynovod D 110 u par.č. 675/1 k.ú. Lanškroun, ID: 335274

Pro realizaci stavby je potřebné vybudovat následující plynárenská zařízení:
STL plynovod DN/PE 90 pro var. c) ostatní výstavby - páteř, ostatní plynovody DN/PE 63
přípojky DN/PE 40 pro bytové domy, ostatní přípojky DN/PE 32, cca 330 ks

3. Vyjádření provozovatele DS k záměru rozšíření distribuční soustavy

VČP Net souhlasí s rozšířením distribuční soustavy a potvrzuje kapacitní možnost připojení objektů.

Investorem zpracovaná projektová dokumentace bude předložena k vyjádření na RWE, Distribuční služby s.r.o., regionální pracoviště Litomyšl (technik PZ - Jan Jílek, tel. 495563560).

Součástí projektové dokumentace stavby bude i majetkoprávní část, která bude obsahovat:
Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem stavbou dotčeného pozemku jako budoucím povinným a VČP Net jako budoucím oprávněným.

Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se požadují uzavírat ve fázi před

VČP Net, s.r.o.
Pražská 1885
500 04 Hradec Králové
IČ: 27495949
DIČ: CZ27495949

Bankovní spojení:
Československá
obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 17663513/0300

Rejstříkový soud
v Hradci Králové
spisová značka: C 22449

I www.rwe-vcpnet.cz

zahájením stavby.

investor je povinen předložit majetkoprávní část projektu ke kontrole s dostatečným časovým předstihem před podáním žádosti o zahájení správního řízení na příslušný stavební úřad. Nejpozději do zahájení stavebního řízení uzavře investor s VČP Net, (kontakt: Ing. Karel Petřík, telefon: 495 060 931, 724 127 971, e-mail: karel.petrik@rwe.cz) smlouvu o budoucí smlouvě, která bude řešit podmínky výstavby plynárenských zařízení a majetko-právní vztahy k těmto zařízením před jejich uvedením do provozu včetně stanovení práv a povinností při zřizování věcných břemen. Uzavření smlouvy je podmínkou kladného vyjádření ke stavebnímu povolení.

Kontakt pro uzavírání smluvních dokumentů ve věcech zřízení věcného břemene: VČP Net, oddělení správy nemovitého majetku - Eva Nováková, telefon 495 060 941, e-mail: eva.novakova@rwe.cz.

Způsob majetkoprávního vztahu bude řešen nejpozději v době uzavírání budoucí smlouvy. Podkladem musí být takový stupeň dokumentace, z kterého bude zřejmý technický rozsah stavby PZ.

Změny Garančního protokolu je nutné řešit písemně novým Garančním protokolem.

Garanční protokol je vydáván společností SČP Net, s.r.o. na základě plné moci od společnosti VČP Net, s.r.o.

4. Platnost garance rozšíření distribuční soustavy
Nejpozději do 17.4.2011, pokud do tohoto termínu nebude stavba uvedena do provozu.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Zpracoval:
Ing. Karel Petřík
technik plán. rozvoje distrib. soustavy
odbor územního a kapacitního rozvoje
+420495563931
karel.petrik@rwe.cz

Přílohy:
Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení v měřítku 1 : 4000

Rozdělovník:
Neuvedeno