

Hlavní inženýr projektu		Vypracoval	Kontroloval	<div> INELSEV INELSEV ENERGIE s.r.o. Na Ležánkách 1813, 530 03 Pardubice tel./fax: 466 410 206</div>	
Ing. Josef Hofman		Ing. Jaroslav Fírbas	Ing. Josef Hofman		
INVESTOR :	Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.			Číslo zakázky	21992102
STAVBA :	Modernizace plynové teplovodní kotelny, ulice Vančurova, Lanškroun			Číslo kopie	
OBJEKT :	Plynová kotelna, ulice Vančurova, Lanškroun			Druh projektu	Pro provedení stavby
				Formát	3A4
ČÁST :	Měření a regulace			Měřítko	
				Datum	03.2020
Kabelový seznam				MR3	

KABELOVÝ SEZNAM

označení	typ kabelu	délka	odkud	kam
Rozvaděč DT1				
WL 101	CYKY-J 5x10	Součástí RD1	DT1	Rozvaděč RD1
WL 1.1	CYKY-J 5x2,5	20	DT1	Kotel K1
WL 1.2	CYKY-J 3x2,5	20	DT1	Kotel K1
WL 2.1	CYKY-J 5x2,5	24	DT1	Kotel K2
WL 2.2	CYKY-J 3x2,5	24	DT1	Kotel K2
WL 3.1	CYKY-J 5x2,5	28	DT1	Kotel K3
WL 3.2	CYKY-J 3x2,5	28	DT1	Kotel K3
WL 6.1	CYKY-J 4x1,5	30	DT1	6-M1
WL 6.2a	CYKY-J 4x2,5	12	DT1	6-FM1
WL 6.2b	CMFM-J 4x1,5	30	6-FM1	6-M2
WL 6.3	CYKY-J 4x1,5	30	DT1	6-M3
WL 7.1	CYKY-J 4x1,5	36	DT1	7-M1
WL 7.2	CYKY-J 4x1,5	36	DT1	7-M2
WL 7.3	CYKY-J 4x1,5	36	DT1	7-M3
WL 8.1	CYKY-J 3x1,5	30	DT1	8-M1
WL 9.1	CYKY-J 4x1,5	28	DT1	9-M1
WL 9.2	CYKY-J 4x1,5	28	DT1	9-M2
WL 9.3	CYKY-J 4x1,5	28	DT1	9-M3
WL 9.4	CYKY-J 4x1,5	24	DT1	9-M4
WL 9.5	CYKY-J 4x1,5	24	DT1	9-M5
WL 10.1	CYKY-J 3x2,5	20	DT1	10-ZS1
WL 10.2	CYKY-J 3x1,5	22	DT1	10-ZS2, 10-ZS3
WL 10.3	CYKY-J 5x2,5	24	DT1	10-ZS4
WL 11.1	CYKY-J 3x1,5	30	DT1	11-ZS1
WL 12.1	CYKY-J 3x1,5	34	DT1	12-M1
WL 13.1	CYKY-J 5x1,5	30	DT1	13-M1
WL 14.1	CYKY-J 3x1,5	30	DT1	14-PH1
WL 15.1	CYKY-J 3x1,5	34	DT1	15-PH1
WC 1.1	CYKY-J 5x1,5	14	Kotel K1	1-YM1
WC 2.1	CYKY-J 5x1,5	14	Kotel K2	2-YM1
WC 3.1	CYKY-J 5x1,5	14	Kotel K3	3-YM1
WC 6.1	JYTY 4x1	28	DT1	6-YM1
WC 7.1	JYTY 4x1	34	DT1	7-YM1
WC 8.1	JYTY 4x1	30	DT1	8-YM1
WC 9.1	JYTY 4x1	30	DT1	9-YM1
WC 10.1	CYKY-J 3x1,5	14	10-EDS	10-YV1
WC 19.1	CYKY-J 3x1,5	20	DT1	19-YV1
WD 1.1	JYStY 1x2x0,8	20	DT1	Kotel K1
WD 1.2	JYStY 1x2x0,8	20	DT1	1-BT1
WD 2.1	JYStY 1x2x0,8	24	DT1	Kotel K2
WD 2.2	JYStY 1x2x0,8	24	DT1	2-BT1
WD 3.1	JYStY 1x2x0,8	28	DT1	Kotel K3
WD 3.2	JYStY 1x2x0,8	28	DT1	3-BT1
WD 4.1	JYStY 1x2x0,8	34	DT1	4-BT1
WD 4.2	JYStY 1x2x0,8	20	DT1	4-BT2
WD 4.3	JYStY 1x2x0,8	28	DT1	4-BT3
WD 4.4	JYStY 1x2x0,8	28	DT1	4-BT4
WD 5.1	JYStY 1x2x0,8	28	DT1	5-BP1
WD 6.1	JYStY 1x2x0,8	30	DT1	6-BT1
WD 6.2	JYStY 1x2x0,8	28	DT1	6-BP1
WD 7.1	JYStY 1x2x0,8	38	DT1	7-BT1
WD 8.1	JYStY 1x2x0,8	30	DT1	8-BT1
WD 9.1	JYStY 1x2x0,8	28	DT1	9-BT1

KABELOVÝ SEZNAM

označení	typ kabelu	délka	odkud	kam
WD 9.2	JYStY 1x2x0,8	24	DT1	9-BT2
WD 9.3	JYStY 1x2x0,8	26	DT1	9-BT3
WD 9.4	JYStY 1x2x0,8	24	DT1	9-BT4
WD 9.5	JYStY 1x2x0,8	26	DT1	9-BP1
WD 13.1	JYStY 1x2x0,8	16	DT1	13-BT1
WS 1.1	CYKY-O 3x1,5	20	DT1	Kotel K1
WS 1.2	CYKY-O 3x1,5	20	DT1	Kotel K1
WS 1.3	CYKY-O 3x1,5	16	Kotel K1	1-ST1
WS 1.4	CYKY-O 3x1,5	16	Kotel K1	1-SP1
WS 1.5	JYStY 1x2x0,8	20	DT1	Kotel K1
WS 2.1	CYKY-O 3x1,5	24	DT1	Kotel K2
WS 2.2	CYKY-O 3x1,5	24	DT1	Kotel K2
WS 2.3	CYKY-O 3x1,5	16	Kotel K2	2-ST1
WS 2.4	CYKY-O 3x1,5	16	Kotel K2	2-SP1
WS 2.5	JYStY 2x2x0,8	24	Kotel K1	Kotel K2
WS 3.1	CYKY-O 3x1,5	28	DT1	Kotel K3
WS 3.2	CYKY-O 3x1,5	28	DT1	Kotel K3
WS 3.3	CYKY-O 3x1,5	16	Kotel K3	3-ST1
WS 3.4	CYKY-O 3x1,5	16	Kotel K3	3-SP1
WS 3.5	JYStY 2x2x0,8	28	Kotel K2	Kotel K3
WS 6.1	JYStY 4x2x0,8	12	DT1	6-FM1
WS 9.1	JYTY 2x1	26	DT1	9-ST1
WS 10.1	JYStY 2x2x0,8	20	DT1	10-EDS
WS 11.1	JYStY 1x2x0,8	34	11-UV	11-FI1
WS 14.1	JYStY 1x2x0,8	30	DT1	14-PH1
WS 15.1	JYStY 1x2x0,8	34	DT1	15-PH1
WS 16.1	JYStY 2x2x0,8	14	DT1	Rozvaděč měř. plynu
WS 19.1	JYTY 2x1	16	DT1	19-ST1
WS 19.2	JYTY 2x1	28	DT1	19-SP1
WS 19.3	JYStY 1x2x0,8	26	DT1	19-SL1
WS 19.4	JYStY 2x2x0,8	20	DT1	19-BE1.1
WS 19.5	JYStY 2x2x0,8	24	DT1	19-BE1.2
WS 19.6	JYStY 2x2x0,8	28	DT1	19-BE1.3
WS 19.7	JYStY 2x2x0,8	16	DT1	19-BE2.1
WS 19.8	CYKY-O 3x1,5	14	DT1	19-SB1
WS 19.9	CYKY-O 3x1,5	26	DT1	19-SB2
WS COM	FTP CAT5e	34	DT1	ROUTER
Rozvaděč RD1				
WL 100	CYKY 3x35+25	STÁVAJÍCÍ	RD1	Rozvaděč RE
WL 101	CYKY-J 5x10	20	RD1	Rozvaděč DT1
WL 2	CYKY 5x6	STÁVAJÍCÍ	RD1	Zásuvkový rozvaděč
WL 3	CYKY 3x1,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Světelný obvod 1
WL 4	CYKY 3x1,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Světelný obvod 2
WL 5	CYKY 3x1,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Světelný obvod 3
WL 6	CYKY 3x1,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Světelný obvod 4
WL 7	CYKY 3x1,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Světelný obvod 4
WL 8	CYKY 3x1,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Světelný obvod 4
WL 9	CYKY 3x1,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Nouzové osvětlení
WL 10	CYKY 3x1,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Rozvaděč měř. plynu
WL 22	CYKY 3x2,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Zásuvkový obvod 1
WL 23	CYKY 3x2,5	STÁVAJÍCÍ	RD1	Zásuvkový obvod 1

KABELOVÝ SEZNAM

označení	typ kabelu	délka	odkud	kam

SUMA NOVÝCH KABELŮ

Typ kabelu	Délka [m]
CYKY-J 5x10	20
CYKY-J 5x2,5	96
CYKY-J 4x2,5	12
CYKY-J 3x2,5	92
CYKY-J 5x1,5	72
CYKY-J 4x1,5	300
CYKY-J 3x1,5	214
CYKY-O 3x1,5	280
CMFM-J 4x1,5	30
JYTY 4x1	122
JYTY 2x1	70
JYStY 4x2x0,8	12
JYStY 2x2x0,8	174
JYStY 1x2x0,8	696
FTP CAT5e	34
Celkem:	2224