ROZVADĚČ DT1

AI 21x
AO 6x
DI 32x
DO 16x
M-Bus 2x

4-BT1 — VENKOVNÍ PROSTOR

19-BE1, 19-BE2, 10-EDS — DETEKCE ÚNIKU PLYNU (PLYN 3x, CO 1x)

SB2, PAMĚŤ PORUCHY — SIGNALIZACE PORUCHY (KVITACE, PAMĚŤ)

9-BP1,9-BT3, 9-ST1, HL2, HA2 — SIGNALIZACE PORUCHY

9-BT1,2,4, 9-M4,5, 4-BT2, 9-M2,3, 9-M1,9-YM1, 1-BT1, K1, 15-PH1, 7-BT1, 7-M1,2,3, 7-YM1, 2-BT1, K2, 8-BT1, 8-M1, 8-YM1, 5-BP1, 19-SP1, 4-BT3, 4-BT4, 3-BT1, K3, 14-PH1, 6-YM1, 6-BP1, 6-M3, 6-M1, 6-FM1, 6-BT1, 12-M1, 13-BT1, 13-M1, 19-ST1, 19-SL1, 19-SB1

PROSTOR KOTELNY

HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU

SV — 11-FI1, 10-YV1

EN — DN 125 — 1-YM1, 1-BT1, 1-ST1, 1-SP1, 1-ST1, 1-YM1, K1 — TopTronic E — DN65 — DN32 — K1

EN — DN 125 — 2-YM1, 2-BT1, 2-ST1, 2-SP1, 2-ST1, 2-YM1, K2 — TopTronic E — DN65 — DN32 — K2

EN — DN 125 — 3-YM1, 3-BT1, 3-ST1, 3-SP1, 3-ST1, 3-YM1, K3 — TopTronic E — DN65 — DN32 — K3

DN 150 — DN 150 — DN 150

4-BT13, 4-BT14

15-PH1

UZAVŘENO

10-EDS, 10-YV1

9-BP1, 9-BT3, 9-ST1, 9-BT11, 9-BT12, 9-BT14, 9-M2, 9-M3, 9-M4, 9-M5, 9-YM1, 9-M1

TUV, TUV, SV

STARÉ SÍDLIŠTĚ

7-BT11, 7-M3, 7-M1, 7-M2, 7-YM1

REZERVA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

8-BT11, 8-M1, 8-YM1

5-BP1, 19-SP1

6-YM1, 6-BP1, 6-M3, 6-M1, 6-M2, 6-FM1, FM, 6-BT1

NOVÉ SÍDLIŠTĚ

12-M1

VV 1"
2.8 m3/h

11-FI1, 11-UV

PROPLACHOVÁ VODA

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA – VRAT
- UPRAVENÁ VODA
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- STUDENÁ VODA
- TUV
- TUV – CIRKULACE

Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	Kontroloval	INELSEV ENERGIE s.r.o. Na Ležánkách 1813, 530 03 Pardubice tel./fax: 466 410 206	
Ing. Josef Hofman	Ing. Jaroslav Firbas	Ing. Josef Hofman		
INVESTOR :	Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.		Číslo zakázky	21992102
STAVBA :	Modernizace plynové teplovodní kotelny, ulice Vančurova, Lanškroun		Číslo kopie	
			Druh projektu	Pro provedení stavby
OBJEKT :	Plynová kotelna, ulice Vančurova, Lanškroun		Formát	6A4
			Měřítko	bez měřítka
ČÁST :	Měření a regulace		Datum	03.2020
Funkční a regulační schéma MaR			MR5	