

K VYPRACOVANÉ DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY (12/2019, REVIZE A) A DODATKU Č.1 (03/2020) JE VYHOTOVEN TENTO DODATEK Č.2. Dodatek popisuje rozdíly mezi tištěnou verzí (12/2019, revize A) a aktuální elektronickou verzí (*.pdf) u následujících příloh:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (S0101 i S0102)

- vymazána poznámka o pojivu asfaltu obrusné vrstvy (platí dle výkazu výměr – nemodifikovaný asfalt)
- u zpomalovacích prahů a ramp byl dán soulad se situací a výkazem výměr (platí dle situace a výkazu – povrch z kamenných kostek)

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.102.1 (S0102)

- opraven překlep v počtu uličních vpustí (5 ks) v kapitola 7.2 Odvodnění zpevněných ploch. Správná hodnota dle situace i výkazu výměr 6 ks.


VÝKAZ VÝMĚR

- zcela rozděleny výkazy na I. (ulice Palackého) a II. etapu (ulice Olbrachtova). Názvy rozpočtů zůstaly dle původního projektu, ke kterým byl pro přehlednost do závorky přidán dovětek odkazující se na danou ulici.
- položka 32 v S0101 a 28 S0102, vrstva ŠD100 – doplněna poznámka, že tato vrstva je vykázána jako podsyp pod betonová lože opěrných prvků
- položka 55 v S0101 a navazující, počet uličních vpustí – ve výkazu upraven počet na 11 (původně 12)
- do S0102 doplněny položky k umístění palisád a praného štěrku mezi palisády a oplocení
- S0401 Veřejné osvětlení rozděleno na jednotlivé ulice
- v S0401 opraveny některé nepřesnosti v položkách výkopů a záhozů

SCHÉMA ROZDĚLENÍ VO

V souvislosti samostatného provádění obou ulic a rozdělením rozpočtu VO na jednotlivé ulice, vznikly nové výkresy VO 4P SCHÉMA ZAPOJENÍ VO – ROZSAH PALACKÉHO a VO 40 SCHÉMA ZAPOJENÍ VO – ROZSAH OLBRACHTOVA, ve kterém jsou schematicky definovány rozsahy v jednotlivých ulicích.

Pro účely výběrového řízení jsou tak správnými a platnými podklady výkazy výměr s kódy 062–2A–19 (ulice Palackého), resp. 062–2B–19 (ulice Olbrachtova) ze dne 11.05.2020, které reflektují změnové skutečnosti.

	Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář	Číslo zakázky	201823-2
Název projektu	LANŠKROUN, ULICE OLBRACHTOVA, PALACKÉHO STAVEBNÍ ÚPRAVY			Datum	05/2020
				Měřítko	- - -
Název přílohy	DODATEK K DPS – zpracování skutečností dle posudku PD			Číslo přílohy	č. 2