



#### LEGENDA:

————— NAPÁJECÍ KABEL VO – NOVÝ, TYP CYKY-J 4x10 + ZEMNÍ DRÁT FeZn10mm

----- NAPÁJECÍ KABEL VO – STÁVAJÍCÍ

L4–L9 STOŽÁR/SVÍTIDLO LED, WW, 24LED, 700mA, 55W, IP66, 230V  
MONT. VÝŠKA 8m, BEZ VYLOŽENÍ, SKLON SVÍTIDLA 0°

L1–L3, L10 STOŽÁR/SVÍTIDLO LED, WW, 24LED, 350mA, 28W, IP66, 230V  
MONT. VÝŠKA 6m, BEZ VYLOŽENÍ, SKLON SVÍTIDLA 0°

01 SVÍTIDLO LED, WW, 24LED, 350mA, 28W, IP66, 230V, STOŽÁR STÁVAJÍCÍ

⊗ STÁVAJÍCÍ STOŽÁR/SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

\* STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ. E27/6A – PRŮCHOZÍ

\*\* STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ. E27/6A – ODBOČNÁ

— KABELOVÁ SPOJKA – NA STÁV. KABEL  
TYP SPOJKY BUDE URČEN PODLE TYPU STÁV. KABELU

#### NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C (veř. osv.)

#### OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):

DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE  
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM



VECTURA Pardubice, s.r.o.  
17. listopadu 400, Pardubice, 530 02

tel.: 777 736 644  
www.vecturapardubice.cz  
email: info@vecturapardubice.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Srba	VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Srba	KONTROLOVAL: Ing. Ondřej Kvaček
INVESTOR: Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun, 563 01	DATUM:	5/2019
KRAJ: Pardubický	OBEC: Lanškroun	FORMÁT:
STAVEBNÍ OBJEKT: SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO:	A3
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce komunikace Seifertova a stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun	STUPEŇ:	DÚR+DSP
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA	ČÍSLO ZAKÁZKY:	267-18 DUR+DSP
	ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: EL03