



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz kanalizací a ČOV Lanškroun

Lidická 979, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

Ing. Tomáš Pospíšil
17. listopadu 400
53002 Pardubice

Investor:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
56301 Lanškroun

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/RM/21/0120_1

Název akce: **Rekonstrukce komunikace Seifertova a stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun**

Zájmové území: **Seifertova 100, 56301 Lanškroun**

Datum vydání vyjádření: **12.01.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Vyřizuje: **Radek Martinák**

Telefon: **+420 463 030 282, +420 724 709 542**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/20/2992, LA/VB/20/2992_1, LA/RM/21/0120

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz kanalizací a ČOV Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Rekonstrukce komunikace Seifertova a stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun“.

Odvodňovací prvky vozovky (uliční vpustě apod.), které v rámci stavby nahrazují stávající využijí je-li to tech. možné stávajícího napojení na kanal. stoku. Stávající odvodňovací prvky, které budou zrušeny, a jejich kanalizační přípojky nebudou využity pro nově zřízené, budou v místě odbočky z kanalizační sítě zaslepeny a stávající potrubí těchto kanal. přípojek bude vyplněno betonovou směsí.

Napojení nově zřízených odvodňovacích prvků, které nevyužijí stávající kanalizační odbočky, bude provedeno navrtávkou s použitím vsazovací odbočky FABECUM, CONEX.

Odvodňovací prvky vozovky budou opatřeny lapači splavenin.

Při realizaci stavby požadujeme zvednutí poklopů kanal. šachet do úrovně nivelety nové komunikace nebo chodníku.

Po skončení stavby je nutné požádat o kontrolu kanal. poklopů.

Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz kanalizací a ČOV Lanškroun.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Radek Martinák, tel. +420 463 030 282.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

ke stejné žádosti: LA/RM/21/0120

ke stejné žádosti: LA/VB/20/2992

ke stejné žádosti: LA/VB/20/2992_1



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz kanalizací a ČOV Lanškroun

Lidická 979, 563 01 Lanškroun

Radek Martinák

Vedoucí provozu kanalizací a ČOV Lanškroun

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,