



NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JEDNÁ SE O PODZEMNÍ TRASY

- | | | \bar{x} (m) | γ (m) |
|-----|-------------|---------------|--------------|
| LP3 | 1081 980,85 | 589 659,35 | |
| LP4 | 1081 974,13 | 589 691,46 | |
| LP5 | 1082 011,21 | 589 607,22 | |
| LP6 | 1082 003,55 | 589 599,11 | |
| L10 | 1081 984,08 | 589 668,71 | |
| L11 | 1081 993,16 | 589 663,87 | |
| L12 | 1082 000,60 | 589 638,88 | |
| L13 | 1082 008,79 | 589 614,19 | |

(ZCEIA) NOVÁ POZICE LAMPY (L10-13)

- NOVÉ POZICE LAMP PŘECHODU (LP3–LP6)
- STÁVAJÍCÍ POZICE LAMPY ZRUŠENA (X7–X11)
- X – RUŠENA LAMPA
LP – LAMPA NÁSLEDUJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE
L – LAMPA ULIČNÍHO OSVĚTLENÍ
- SPECIFIKACE LAMP L10–13 (4x):
- Zdroj dle volby správce VO
 - Hliníkový bezpotiskový žhářák zinkovaný složár, výška 6 m
 - Stožárová rozvodnice + pojiská
- SPECIFIKACE LAMP LP03–06 (4x):
- Zdroj speciálního osvětlení přechodu pro chodce dle volby správce VO
 - Hliníkový bezpotiskový žhářák zinkovaný složár, výška 6 m
 - Stožárová rozvodnice + pojiská

JSOU TO DELKY OD VYTČENÉ POZICE SLOUPU K POŽADOVANÉMU STREDU SVITIDLA. PO UPŘESNĚNÍ VYBRÁNÉHO SVITIDLA JE NUTNÉ STANOVIT DÉLKA VÝLOŽNÍKŮ (Pozice svítidel ve výkresu odpovídají pozicím svítidel požadovaných v realizaci. Tzn. zdroje světla musí být umístěny cca. nad stínícími obrubou.)

Kabelové vedení uloženo v celé délce do chrániček. Hloubka uložení kabelu pod (budoucími) zpevňovacími plochami 800 mm (výška 35x90 cm). Vedle vedení bude položen zemnicí FeZn drát.

51 ed. 3

[illegible]

ZOLACI ŽIVÝCH CASII NEBO PREPAŽKAMI NEBO KRYTÍ

NYM POSPOJOVANIM A AULIOMAILICKYM ODPOJENIN


ČIM POSPUJOVANIM

STÁVAJÍCÍM PODZEMNÍM JE TŘEBA DODRŽET VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 736005 A

PODMÍNKY SPRÁVCE VEDENÍ

PRÁCE SE PROVEDENOU PODLE ČSN 733050
ZEMNÍ

UZEMNENÍ JEDNOLIVÝCH SÍLOŽARŮ BUDE PÁSKEM FeZn 30/4mm, DRÁHEM FeZn pr. 10 mm

	Ing. Jiří Chlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Chlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Chlář	Císlo zakázky	202106-3
Místo stavby	ulice B. Smetany, město Lanškroun		Datum	07/2021	
Stavebník	Město Lanškroun, IČ: 00279102		Stupeň	DPS	
Objednatel dok.	Město Lanškroun, IČ: 00279102		Realizace	A	
Název akce	LANŠKROUN, ULICE B. SMETANY STAVEBNÍ ÚPRAVY		Formát	3x44	
Název objektu	SO404 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ÚSEK PALAČKÉHO - HAVLÍČKOVA		Měřítko	1:250	
Název přílohy	SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		Císlo přílohy	D.1.404.2	