



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů Lanškroun
Dukelská 924, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

Ing. Tomáš Pospíšil
17. listopadu 400
53002 Pardubice

Investor:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
56301 Lanškroun

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/VB/20/2992_1

Název akce: **Rekonstrukce komunikace Seifertova a stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun**

Zájmové území: **Seifertova 100, 56301 Lanškroun**

Datum vydání vyjádření: **12.01.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Vyřizuje: **Ing. Vilém Blümel**

Telefon: **+420 463 030 278, +420 731 680 085**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/20/2992

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Rekonstrukce komunikace Seifertova a stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun“. Musí se provést výměna šoupat, navrtávacích pasů a ventilů na přípojkách, které se provedou 2 měsíce před zahájením stavebních prací na komunikaci (během roku 2021.)

V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět terénní úpravy (snižování nebo navyšování nivelety terénu) jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu.

Požadujeme zvednutí poklopů na hydrantech, šoupatech a přípojkách do úrovně nivelety komunikace nebo chodníku. Dále je nutné zachovat hloubku vodovodu a vodovodních přípojek 1,20-1,50m od nivelety vozovky nebo chodníku.

Před započítím zemních prací je potřeba zažádat o vytyčení vodovodního řadu.

Po skončení stavby je nutné požádat o kontrolu ventilů na vodovodních přípojkách, šoupat a hydrantů včetně kontroly poklopů. Započítí stavebních prací na komunikaci musí být oznámeno 2 měsíce předem na VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Lanškroun.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Ing. Vilém Blümel, tel. +420 463 030 278.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

ke stejné žádosti: LA/VB/20/2992



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

**Provoz vodovodů Lanškroun
Dukelská 924, 563 01 Lanškroun**

Ing. Vilém Blümel
Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,