



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-32495-2/ČJ-2021-171106

Ústí nad Orlicí 13. května 2021

Počet stran: 2

Ing. Jiří Cihlář
Orlické nábřeží 1029
Choceň**Lanškroun, ulice K. Čapka a Jilemnického – Stavební úpravy - závazné stanovisko**

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 7.5.2021 podána žádost. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o závazné stanovisko Policie ČR ve smyslu § 10 odst. 4 písm. a, b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění pozdějších předpisů. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát

S O U H L A S Í

se stavebními úpravami křižovatek sil. III/31514 ul. T.G. Masaryka a místní komunikace ul. Jilemnického, místních komunikací ul. Jilemnického - Rybniční, K. Čapka - Rybniční a stavebními úpravami sjezdů vyprojektovaných v rámci stavby: "Lanškroun, ulice K. Čapka a Jilemnického – Stavební úpravy", při dodržení těchto podmínek:

1.) Plocha sjezdů bude odvodněna tak, aby srážková voda nevytékala na silnici. Brány se nesmí otevírat do silnice.

2.) Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky - pro křižovatky dle ČSN 73 6102, sjezdy dle ČSN 79 6110. V rozhledových polích nesmí být překážka bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány.

Tvardkova 1191
562 27 Ústí nad Orlicí

www.policie.cz

Tel.: 974 580 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že umístění sjezdu a napojení pozemku odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z.r. por. Jiří Kaplan, DiS.
komisař, tel. 974580258

Jiří Kaplan, DiS.
13.05.2021 14:37:11
Digitálně podepsal:
Jiří Kaplan, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod:

Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr

Od: epodatelna.policie@pcr.cz
Odesláno: čtvrtek 13. května 2021 14:40
Komu: mail@jiricihlar.eu
Předmět: stanoviska KRPE-32495/ČJ-2021-171106
Přílohy: Lanškroun, ulice K. Čapka a Jilemnického ~ Stavební úpravy -_sig.pdf; Lanškroun, ulice K. Čapka a Jilemnického ~ Stavební úpravy -_sig.pdf

Dobrý den. Klekly nám datovky, tak posílám mailem stanoviska v podobě jak jsem vám říkal. S pozdravem por. Jiří Kaplan.

V případě odpovědi na tuto datovou zprávu využijte tlačítko 'Odpovědět', popřípadě uveďte v odpovědi sp. zn., na kterou odpovídáte - KRPE-32495/ČJ-2021-171106