

Tabulka Místnosti SL 1NP Fáze 2		
Ozn.	Název místnosti	Plocha
2.101	Schodiště	27,28 m²
2.102	Chodba	8,56 m²
2.103	Čekárna gynekologie	14,62 m²
2.104	Šatna	3,96 m²
2.105	WC personál	3,37 m²
2.106	Sesterna gynekologie	25,48 m²
2.107	DMZ	8,78 m²
2.108	Svlékačí box	2,33 m²
2.109	Svlékačí box	2,41 m²
2.110	Vyšetřovna gynekologie	24,05 m²
2.111	WC předstírní pacienti	2,22 m²
2.112	WC pacienti	1,97 m²
2.113	Čekárna RTG	34,62 m²
2.114	Vyšetřovna sonografie	17,28 m²
2.115	Svlékačí box	1,87 m²
2.116	Svlékačí box	2,29 m²
2.117	Vyšetřovna RTG	29,95 m²
2.118	Svlékačí box	3,85 m²
2.119	Ovladovna popisovna	8,21 m²
2.120	Sesterna evidence	8,03 m²
2.121	DMZ	5,76 m²
2.122	Šatna	4,04 m²
2.123	WC personál	3,03 m²
2.124	Vyšetřovna OPG	14,86 m²
2.125	Chodba	4,75 m²
2.126	WC muži invalidé	4,41 m²
2.127	Úklidová místnost	4,29 m²
2.128	Výťah	6,86 m²
2.129	Vstupní hala - čekárna	76,94 m²
2.130	Šatna	2,00 m²
2.131	WC personál	3,18 m²
2.132	Čajovná kuchyňka	2,41 m²
2.133	Fyzioterapie	21,40 m²
2.134	Fyzioterapie tělocvična	17,77 m²
2.135	Kontakt s veřejností	9,84 m²
2.136	Dispečing (vratnice)	9,50 m²
2.137	DMZ	9,99 m²
2.138	WC	3,06 m²
2.140	Zároveň	13,11 m²
2.141	Čekárna infekční	14,15 m²
2.142	WC	3,93 m²
2.144	WC personál	3,53 m²
2.146	DMZ	3,74 m²
2.147	Dětská ambulance	19,46 m²
2.148	Dětská sesterna	23,15 m²
2.149	Čekárna	21,89 m²
2.150	WC pacienti	3,93 m²
2.152	Komerční využití	11,50 m²
2.153	WC ženy invalidé	4,73 m²
2.154	WC-ženy	7,70 m²

LEGENDA ZNAČEK SLP:

- EPS

ústředna elektrické požární signalizace

TABLD

paralelní zobrazovací a ovládací tablo EPS

OPPO

obslužné pole požární ochrany

ZDP

zařízení dálkového přenosu

MAJÁK

zábleskový maják

KTPO

klíčový trezor požární ochrany

automatický optickoakustický hlásič požáru

automatický tepelný hlásič požáru

automatický multisenzorový hlásič požáru

tlačítkový hlásič požáru

sířena EPS

navazující/ovládané zařízení EPS

paralelní optická signalizace
- LWM

vyhodnocovací jednotka senzorového kabelu

senzorový kabel lineární tepelného hlásiče

ID

vstupně výstupní modul

IK

kartová IP čtečka ACS

vnitřní IP kamera CCTV

venkovní IP kamera CCTV

R

dotový rozvaděč RACK 19" pro záznamové zařízení CCTV

pohybový detektor – vějíř charakteristika PZTS

magnetický kontakt PZTS

ovládací klávesnice PZTS

EXP

koncentrátor (expandér) PZTS

PZTS

ústředna PZTS

linka ústředny PZTS (1, 2, 3, 4)

hardwarová adresa rozšiřujícího modulu (01,02,03..)

zóna (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA:
00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	21.12.2018	-

POZNÁMKA:

.....

±0,000 = 379,310 m n.m.

SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

SCHÉMA / SCHEME

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBERMEYER

HELIKA a.s.

BERANOVÝCH 65

P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9

TEL. : +420 281 097 222

EMAIL: info@obermeyer.cz

OBJEDNATEL / CLIENT

MĚSTO LANŠKROUN

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12

Lanškroun - Vnitřní Město

56 301 Lanškroun

PROJEKTANT / DESIGNER

OBERMEYER

HELIKA a.s.

BERANOVÝCH 65

P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9

TEL. : +420 281 097 222

EMAIL: info@obermeyer.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY

Lukáš Jarath

KONTROLOVAL / CHECKER

Ing. Jiří Vosláb

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

Lukáš Jarath

SCHVÁLIL / APPROVER

Ing. Jiří Vosláb

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

POLIKLINIKA LANŠKROUN

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

MĚŘÍTKO / SCALE

1:100

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE

21.12.2018

POČET A4 / NUMBER OF A4

4 x A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME

Poliklinika SO001

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART

SLABOPROUDÉ ROZVODY, ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME

PŮDORYS 1.NP

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

1110636 \_ DPS \_ \_D\_001\_700.2\_ \_ 101 \_

ČÍSLO PROJEKTU

STUPEŇ PD

OBCHODNÍ SOUBOR

ČÁST

SO / IO

PROFESNÍ DÍL

DILATACE

ČÍSLO DOKUMENTU

REVIZE

PROJECT NUMBER

PROJECT STAGE

BUSINESS PART

PART

OBJECT NAME

PROF. PART

DILATATION

DOCUMENT NUMBER

REVISION

KOPIE / COPY