LEGENDA ZNAČEK

speciální transparentní sítidlo - stávající nebo nové, (z přenosu stáv. zařízení) ! dvoustavové nebo dvě separátní svítidla s rudými nápisy a piktogramy , v.1800 až 2000 vedle dveří na straně kliky
1) nápis "pozor RTG zapnut" kontrolované pásmo
2) nápis "pozor expozice"
svítidlo by mělo být součástí technologie RTG - nutno dále koordinovat v reálu

koncový spínač, nástěnný plast. 230V/4až6A, kontrola zavření dveří !

VP 1.x, VP 2.x, VP 3.x – pospojovací sběrnice dvě přípojnice PE + PA, In=63až80A přívody na dimenzi CY25 plastová skříň pod omítku, modulová s plnými dvířky sestava: 2x řada á 12 modulů, na din 2x Ms trámeček PE dlouhý
číslo určuje pořadí v obvodu ve směru od HOP a dále podlaží

vyznačení počtu zásuvek ve skupině na obvodu

MDO – zásuvka a dvojzásuvka 230 V/ 16 A montáž pod omítku nebo do SDK, případně do instal. parapetního žlabu
běžná IP 20, b í l é krytý - běžné obvody, pro úklid a ostatní spotřebiče

MDO – zásuvka a dvojzásuvka 230 V/ 16 A montáž pod omítku nebo do SDK, případně do instal. parapetního žlabu
běžná IP 20, h n ě d é krytý - obvody, pro PC

DO – zásuvka a dvojzásuvka 230 V/ 16 A montáž pod omítku nebo do SDK, případně do instal. parapetního žlabu
běžná IP 20, z e l e n é krytý - obvody zdravotnické soustavy "DO", zálohováno z centrální UPS

VDO – zásuvka a dvojzásuvka 230 V/ 16 A montáž pod omítku nebo do SDK, případně do instal. parapetního žlabu
běžná IP 20, č e r v e n é krytý - obvody zdravotnické soustavy "VDO", zálohováno z UPS

PE – zásuvka pomocného pospojení pro externí zemnění montáž pod omítku nebo do SDK, případně do instal. parapetního žlabu
běžná IP 20, b í l é krytý s označením

instalační podparapetní žlab 170/70, 140/70 např. REHAU nebo KOPOS a pod. se stínící přepážkou včetně tvarovek a držáků (krabic) přístrojů ! montovat individuálně do konstrukcí parapetu a na stěny nad interiér, stolů pracovišť

zásuvka a dvojzásuvka 230 V/ 16 A montáž na omítku, povrchová průmyslová běžná IP 44, s víčkem, b í l é krytý - běžné obvody, pro úklid a ostatní spotřebiče

32 – zásuvka CEE, 3f 400 V/ 32A na omítku běžná ,IP44, víčko bílé krytý - napojení technologie nabíječů AKU

16 – zásuvka CEE, 3f 400 V/ 16A na omítku běžná ,IP44, víčko bílé krytý - napojení technologie nabíječů AKU

rozvody zásuvkové - CYKY 3J(C) x 2,5

společné trasy - tučně, na plast. závěsech nebo žlabech mars a nově přiložením do již stávajících tras

AP – v místnosti provést pospojení na antistatické podlaze podle ČSN 332000-7-710

napojení pospojení na antistatické podlaze (Cu pásku do: rozvodka KR68 pod omítku nebo LK80/3 na stěně při podlaze s napojením na vedení CY 4(6) podle ČSN

ZP=1 B1=12 – skupina zdravotnického prostoru (ZP) a využití prostoru podle předpisů ČSN 332000-7-710, v žádné místnosti není technologem nyní požadována - ZIS !

v místnosti provést zdravotnické pospojení podle ČSN 332000-7-710
- hlavní přípoj: vedením Cu25zž a podle vyznačení
- doplňující: vodiči Cu4zž pod omítkou a Cu6zž volně uložený

v prostoru provést hlavní a pomocné ochranné pospojení běžné, stavební podle ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-54 vodičem CYA 25zž, CY 10 zž, CY 6 zž,

RE 1, RE 2 – nové elektroměrové rozvodnice, měření odběru rozdělené podle smlouvy, venkovní, zapuštěná, IP44/20 - dále viz výkres rozvodnic

SR/QM – atyp vystrojená typová kabelová skříň SR 822 bez typové výstroje nově výstroj s dvěma deony a svodiči přepětí podle výkresu, IP43/20 silové požární odpínání ovládacím tlačítkem SA01 "CENTRAL STOP" nebo ručně

SR402 – kabelová skříň SR podle smlouvy a dodávky ČEZdi, pravděpodoná výstroj a provedení typové, dodává a montuje ČEZdi

RH - 1 – nová hlavní rozvodnice pro kliniku a celou instalaci objektu, ale bez T.Č. (tepelného čerpadla) dále viz výkres rozvodnice

Rc – nová kompenzační rozvodnice typové provedení TN-C, min

Rn 00 – nová hlavní rozvodnice pro kliniku a celou instalaci objektu, ale bez T.Č. (tepelného čerpadla) dále viz výkres rozvodnice

01Rk-1.2 – vývodové rozvodnice pro technologie a stavbu podle výkresů doplněných do DPS, kotelna + MaR, poruchy

1až4 Rs-1, 1až3 Rs-1.1 – vývodové rozvodnice pro technologie a stavbu podle výkresů doplněných do DPS, patrové rozvodnice

01Rm-1.1 – nová hlavní rozvodnice pro VZT a navazující zařízení, MaR silově bez T.Č., MaR společní pro VZT, topení, chlazení

US-1 – společná pospojovací přípojnice - uzemnění, hlavní rozvod umístěná vedle skříně na stěnu pod trasy elektro
napojit na vnější uzemnění přes nerez svorku na fasádě v krabici

US-01.1, US-1.1, US-2.1 – poderužné pospojovací přípojnice - uzemnění, pro místnost nebo podlaží umístěná na žlabovou trasu vedení nebo stěnu nad podhledy vedle skříně na stěnu pod trasy elektro
napojit na vnější uzemnění přes nerez svorku na fasádě v krabici

motorové spotřebiče 1f nebo 3f, převážně vrata a pod.

volné vývody pro napojení technologií a okruhů např. pro myčku, a pod nebo kotel TUV a pod.

TLG, dodávka rozvodnice RTG - Skiagrafie

RR-1 – nástěnná přechodová společná pojistková svodičová skříň pro vnější instalace, viz samostatný výkres

zásuvka 230 V/ 16 A montáž přisazená na omítku, konstrukci nebo hrubý strop běžná IP 44, s víčkem, b í l é krytý - běžné obvody, pro napojení čerpání kondenzátu

zásuvková skříň typová plastová, chránič v přívodu skříně sestava 1x zás 3f 400 V/ 16A, 3x zásuvka 230V/16A, IP44

nabíjecí set, pro "eco vozy" musí být upřesněn, příprava jen zásuvky In 32A, pod strop garáže na stěnu

provozní UPS č.1, pro vybraná zařízení a DO zdravotnických prostorů 3f/3f - 15kVA, 13kW, 20min, In=20A

provozní UPS č.2, pro vybraná zařízení zákrokového sálu VDO 3f/3f - 10kVA, 9kW, 45min, In=14,6A

vedení uložit do podlahy, v inst trubkách s prvotním přebetonováním

xx A – průmyslový nástěnný vypínač zařízení IP 55, plast, velikost vyznačena 3f-400V - 16A, 32A, 50A, 63A, 80A a pod. nebo podle popisu či příslušného rozváděče

vertikální trasy vedení mezi podlažími

- nové kabelové vedení zemí pod pojezdovou plochou v chráničce PE, hl.1000mm
Ve výkopu opatřit trasu betonovým ložem tl. 200mm, přesahy do chodníkové trasy min 500mm na každou stranu, konce chrániček těsnit montážní pěnou proti zanesení (hloubka trasy kabelu pod úrovní chodníkové plochy 500mm)

A – - svítidlo typové, TECEO 1, 230V - 100W LED - neutrál, na výložník 180° výška na sloupu 5,5 m, sloup bude typový bezpaticový sadový Kooperativa KL5,5-133/60, třístupňový
v patě sloupu otvor pro kabeláž a běžná svorková výstroj pro smyčku CYKY 16 a jištění pro 2 svítidla -pojistky ve svorce (10 A)

upevnění stožárů, zaklínováním a zásypem jemným pískem do n o v é běžné beton patky, patka bude mít ve dně otvoru otokový otvor pro kondenzát !!!
ŽB patka: (rozměr: 800x800xhl.800 pro svítidlo "A" vetknutí sloupu hl.600, středové pouzdro o200 x dl.600)
(prostup vedení do středu sloupu - individuálně do výřezu paty sloupu hl.500, 2 chráničky PE o40/32 pro vodiče)

PE svorku nového stožáru napojit vodičem FeZn o10, a to rozpojovací spojkou SP/FeZn na sloupu, vodič na strojený zemnič budovy FeZn o10,
praporec do odpínací skříně 2x svorka SK (SS),
vývody: silové vodiče patkou (pro sloup), chránit PE prostupkou Kopoflex 40/32 prapores sloupu FeZn o10 ochránit proti korozi podle ČSN nátěrem, bude mít zemní odpor Rz menší než 10 ohmů pro sloup

nástěnný spínač žaluzií, s mech. blokací IP44, plast, 230V -10A, provedení zapuštěné pod omítku KP68

zařízení žaluzií, pohon 230V, na vnější špaletě okna, koordinovat napojení na konektor pohonu podle dodávky zařízení, z rozvodky KR68 ovládání výhradně ruční bez automatiky

střešní vpusť s el. topením 230V 30W, dodávka ZTI, napojení vest. vodiče rozvodkou acidur, pod stropem 3.NP v podhledech, vedle podchytávky potrubí ZTI, rozvodku připevnit na hrubý strop nebo blízkou stěnu

zařízení chlazení, "fan-coil", 230V - 50W, kompakt napojení do zařízení podle šef-montáže VZT-chlazení, ovládání i regulace vestavěné bezdrátové

prvky VZT - výústky v podhledu na operačním sále

EH-1, EH-2, EH-3, EH-4 – temperační kabel 230V- 10W/m, potrubí ZTI, 30mm termoizolace, studený konec + rozvodka acidur, umístit na kabelovou trasu, podrobnosti ve výkrese rozvodnice

EH-5, EH-6, EH-7, EH-8, EH-9, EH-10 – temperační kabel 230V- 10W/m, potrubí topení-chlazení, min30mm termoizolace, studený konec + rozvodky acidur, umístit na kabelovou trasu, podrobnosti o velikostech, příkonech ve výkrese rozvodnic

POZNÁMKY K PŮDORYSŮM:

1. Rozvodná soustava : **3 + PE + N, AC-50 Hz, 400/230 V, TN - S**

2. Ochrana před N D neživých částí:
z á k l a d n í - samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 332000-4-41 ed.2
z v ý š e n á - proudovými chrániči pro vybrané obvody hlavním i pomocným pospojením podle norem ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-7-710

3. Ochrana před N D živých částí:
i z o l a c í - podle ČSN 332000-4-41 ed.2
k r y t í m - podle ČSN 332000-4-41 ed.2

4. Provedení zajistit:
Nové instalace podle aktuálních norem ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 332000-5-54 ed.2, ČSN 332130 ed.2 a ČSN 332000-7-710 povrchovým nad podhledy a podomítkovým běžným způsobem na zděných stěnách nebo v příčkách SDK pro vertikální svody a dále v instal. parapetních kanálech KOPOS.
Vodiče jsou uloženy nad plným SDK podhledem a nad a běžnými rastr. podhledy ve společných trasách v perforovaných žl. bez vík. Vodiče ve svazcích budou vyvěšeny na kabelových plast. závěsech na hrubé stropy a stěny nad podhledy. Koordinovat profese silové a slaboproudé přímo na stavbě, individuálně v rámci odborných montáží.

Po provedených montážích instalací provést odborné požární zajištění prostupů instalací, podle požadavku PBŘ na požárních úsecích v prostupech, především na elektro stoupačce. Vstupy do stoupačky na patrech opatřit odpovídajícími požárními dveřmi.
Prostupy vedení požárními úseky zajistit ve smyslu potřeby tmelením, ucpávkami, zazdívkami ve smyslu PBŘ a odpovídajících ČSN.

LEGENDA ZNAČEK - PRO UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

vypínač běžný - 230 V /10 A řazení č.1, provedení pod omítku do KP68, běžné krytí IP20 ABB ElektroPraga,
vypínač seriový - 230 V /10 A řazení č.5, provedení pod omítku do KP68, běžné krytí IP20 ABB ElektroPraga,
vypínač střídavý - 230 V /10 A řazení č.6, provedení pod omítku do KP68, běžné krytí IP20 ABB ElektroPraga,
vypínač seriový-střídavý - 230 V /10 A řazení č.5A, provedení pod omítku do KP68, běžné krytí IP20 ABB ElektroPraga,
vypínač křížový - 230 V /10 A řazení č.7, provedení pod omítku do KP68, běžné krytí IP20 ABB ElektroPraga,
ovládací spínací skříň světelných obvodů budovy, společné prostory, provedení pod omítku, běžné krytí IP20
tlač. spínač běžný - 230 V /10 A řazení č.0/1, provedení pod omítku, běžné krytí IP20 ABB ElektroPraga,
tlač. spínač běžný - 230 V /10 A řazení č.0/1, provedení na omítku, vyšší krytí IP44 ABB ElektroPraga,
vypínač běžný - 230 V /10 A řazení č.1, provedení pod omítku, vyšší krytí IP44 ABB ElektroPraga,
vypínač seriový - 230 V /10 A řazení č.5, provedení pod omítku, vyšší krytí IP44
vypínač běžný - 230 V /10 A řazení č.1, provedení na omítku, vyšší krytí IP44 ABB ElektroPraga,
vypínač seriový - 230 V /10 A řazení č.5, provedení na omítku, vyšší krytí IP44 ABB ElektroPraga,

prvky VZT - výústky v podhledu na operačním sále

prvky VZT - fan-coil v rastr podhledu

BS 1 – pohybový senzor, stropní, výška montáže, na strop přisazené např. ABB ElektroPraga, Busch_Wachter, kruhový, IP 23 aktivační zóna 360° š. na podlaze 24m, plastové provedení, nastavit individuálně

BS 2 – pohybový senzor, stropní, výška montáže, na strop přisazené např. ABB ElektroPraga, Busch_Wachter, kruhový IP23 aktivační zóna 360° š. na podlaze 12m, plastové provedení, nastavit individuálně

pohybový senzor, stěnový, výška montáže 1500 do KP68, IP43 do fasády, tmelit silikonem na styku stěna/přístroj např. ABB ElektroPraga bez integrovaného spínače aktivační zóna 12m š.4m, plastové provedení, nastavit individuálně naklopením umístění

vedení uložit do podlahy, v inst trubkách s prvotním přebetonováním

C – zářivkové průmyslové, běžné 230 V / 2x T8 Z 58 W, IP 66, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení
C1 – zářivkové průmyslové, běžné 230 V / 1x T8 Z 58 W, IP 66, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení
Cn – zářivkové průmyslové, běžné 230 V / 2x T8 Z 58 W, IP 66, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení vestavěný kompaktní zdroj nouze s autotestem
Cn1 – zářivkové průmyslové, běžné 230 V / 1x T8 Z 58 W, IP 66, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení vestavěný kompaktní zdroj nouze s autotestem

B – běžné zapuštěné nebo přisazené interiérové stropní svítidlo (downlight) 230V / LED 14W, IP 20, 1300 lm, teple bílá, o210, výřez o190 např. ....SPMI 1300,
Bn – běžné zapuštěné nebo přisazené interiérové stropní svítidlo (downlight) 230V / LED 14W, IP 20, 1300 lm, teple bílá, o210, výřez o190 vestavný nouzový modul s autotestem např. ....SPMI 1300,
B1 – běžné zapuštěné nebo přisazené interiérové stropní svítidlo (downlight) 230V / LED 22W, IP 20, 2000 lm, teple bílá, o 210, výřez o190 např. ....SPMI 2000,
B2 – běžné zapuštěné nebo přisazené interiérové stropní svítidlo (downlight) 230V / LED 28W, IP 20, 3000 lm, teple bílá, o390, výřez o370 např. ....SPMI 3000,
B3 – běžné zapuštěné nebo přisazené interiérové stropní svítidlo (downlight) 230V / LED 36W, IP 20, 3600 lm, teple bílá, o390, výřez o370 např. ....SPMI 3600,
Bn3 – běžné zapuštěné nebo přisazené interiérové stropní svítidlo (downlight) 230V / LED 36W, IP 20, 3600 lm, vestavný nouzový modul s autotestem teple bílá, o390, výřez o370 např. ....SPMI 3600,
G – běžné zapuštěné venkovní, exteriérové stropní svítidlo (downlight) 230V / LED 10W, IP 43, 1000 lm, o.225 x v.87 např. ....SPMI 3 1000,
Gn – běžné zapuštěné venkovní, exteriérové stropní svítidlo (downlight) 230V / LED 10W, IP 43, 1000 lm, o.225 x v.87 vestavěný nouzový s autotestem modul na 1h nouzové aktivace např. ....SPMI 3 1000,

C – LED svítidlo ...., zapuštěné do rastrového podhledu 230V / 36 W, IP 20, 3900 lm, (pro modul 600) rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor, LED-zdroj 36W/830, bílá, 3900 lm
Cn – LED svítidlo ...., zapuštěné do rastrového podhledu 230V / 36 W, IP 20, 3900 lm, (pro modul 600) rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor, LED-zdroj 36W/830, bílá, 3900 lm vestavěná nouze na 1h, LED-zdroj 10W/830, bílá, 500 lm
C1 – LED svítidlo ...., zapuštěné do rastrového podhledu 230V / 55 W, IP 20, 5600 lm, (pro modul 600) rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor, LED-zdroj 55W/830, bílá, 5600 lm
C1n – LED svítidlo ...., zapuštěné do rastrového podhledu 230V / 55 W, IP 20, 5600 lm, (pro modul 600) rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor, LED-zdroj 55W/830, bílá, 5600 lm vestavěná nouze na 1h, LED-zdroj 10W/830, bílá, 500 lm
B – LED svítidlo ...., zapuštěné do pevného podhledu SDK 230V / 36 W, IP 20, 3900 lm, včetně krycího rámečku rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor LED-zdroj 36W/830, bílá, 3900 lm
Bn – LED svítidlo ...., zapuštěné do pevného podhledu SDK 230V / 36 W, IP 20, 3900 lm, včetně krycího rámečku rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor LED-zdroj 36W/830, bílá, 3900 lm vestavěná nouze na 1h, LED-zdroj 10W/830, bílá, 500 lm
B1n – LED svítidlo ...., zapuštěné do pevného podhledu SDK 230V / 55 W, IP 20, 5600 lm, (pro modul 600 nebo 625) rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor LED-zdroj 55W/830, bílá, 5600 lm vestavěná nouze na 1h, LED-zdroj 10W/830, bílá, 500 lm
A – LED svítidlo ...., přisazené na pevný podhled 230V / 36 W, IP 20, 3900 lm, pro modul 600 rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor Led-zdroj 36W/830, bílá, 3900 lm
An – LED svítidlo ...., přisazené na pevný podhled 230V / 36 W, IP 20, 3900 lm, (pro modul 600) rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor LED-zdroj 36W/830, bílá, 3900 lm vestavěná nouze na 1h, LED-zdroj 10W/830, bílá, 500 lm
A1 – LED svítidlo ...., přisazené na pevný podhled 230V / 55 W, IP 20, 5600 lm, (pro modul 600) rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor Led-zdroj 55W/830, bílá, 5600 lm
A1n – LED svítidlo ...., přisazené na pevný podhled 230V / 55 W, IP 20, 5600 lm, (pro modul 600) rozměr tělesa: ... + hladký opálový difuzor LED-zdroj 55W/830, bílá, 5600 lm vestavěná nouze na 1h, LED-zdroj 10W/830, bílá, 500 lm

D – zářivkové průmyslové, běžné 230 V / 2x T8 Z 36 W, IP 66, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení
Dn – zářivkové průmyslové, běžné 230 V / 2x T8 Z 36 W, IP 66, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení vestavěný kompaktní zdroj nouze s autotestem
D1 – zářivkové průmyslové, běžné 230 V / 1x T8 Z 36 W, IP 66, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení
Dn1 – zářivkové průmyslové, běžné 230 V / 1x T8 Z 36 W, IP 66, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení, vestavěný kompaktní zdroj nouze s autotestem
E – zářivkové interierové mřížkové, běžné 230 V / 2x T8 Z 36 W, IP 20, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení, bílá mřížka
E1 – zářivkové interierové mřížkové, běžné 230 V / 1x T8 Z 36 W, IP 20, plast, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení, bílá mřížka
En1 – zářivkové interierové mřížkové, běžné 230 V / 1x T8 Z 36 W, IP 20, s elektronickým předřadníkem, přisazené nebo k zavěšení vestavěný kompaktní zdroj nouze s autotestem

LEGENDA ZNAČEK - OBECNĚ PRO NOUZI + PO

Pro nouzové osvětlení:

podle ČSN EN 1838 má s p r á v c e objektu p o v i n n o s t navržený systém "nouzového únikového osvětlení" udržovat neustále provozuschopný a plně funkční.
Jeho stav je nutné pravidelně kontrolovat podle odpovídajících předpisů ČSN:
v týdenních intervalech - krátký test, (funkce akumulátoru, zářivky, a obvodů krátkou simulací výpadku el. energie)
v půlročních intervalech -komplexní test, (shodné úkony s krátkým testem + test stavu komponentů v celém časovém úseku autonomity svítidel po výpadku el. energie, použitelnost akumulátoru_dostatečná kapacita
včetně vedení odborných záznamů technického deníku o stavu zařízení, provádění kontrol, zjištěných poruch a prováděných opravách !
Pro usnadnění obsluhy a kontroly systému je navrženo zařízení s centrální baterií a programovatelné zařízení s možností textového výstupu a napojení na IT síť monitoringu objektu.

silové vedení pro nouzové kompaktní osvětlení CYKY 3J(5J) x 1,5

N 1 – nouzové svítidlo LED 3W, IP 43 až 65, venkovní úprava, montáž stěna v. 2000 až 2500 nad U.T. nerezové přisazené 230V / s kompaktním zdrojem, aku-baterií, autotest 1h náhradního provozu provedení venkovní, bez piktogramu (pouze zelený proužek) nástěnné

piktogramová tabulka významu směru úniku prosvětlená

SA 01 (IP54, v.1500) – požární zasklené tlačítko Gewiss, IP54, nástěnné 230V 4A, s popisem "CENTRAL STOP"

SA 02 (IP54, v.1500) – požární zasklené tlačítko Gewiss, IP54, nástěnné 230V 4A, s popisem "TOTAL STOP" odpíná centrální UPS č.1 a č.2, (DO + VDO)

silové vedení pro požární zařízení CXKH-V 3J x 1,5
ovládací vedení pro požární odpínání a CXKH-V 3O(5O) x 1,5

volné vývody pro napojení technologií a okruhy PO

trasa žlabová s požární intergritou podle ČSN

trasa Kopos trubková s požární intergritou podle ČSN po stěnách a hrubých stropech na příchytkách Omega

svítidlo s vestavěným zdrojem, aku baterií pro funkci nouzové aktivace části LED zdroje

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA:
00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	21.12.2018	-

POZNÁMKA:
.....

SCHÉMA / SCHEME

±0,000 = 379,310 m n.m.
Ř. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER
OBERMEYER HELIKA a.s.
BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL.: +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

OBJEDNATEL / CLIENT
MĚSTO LANŠKROUN
Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
56 301 Lanškroun

PROJEKTANT / DESIGNER
LABRON
LABRON s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
tel: 737 200 380, e-mail: boubelik@labron.cz, http: www.labron.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY: Milan Šila
KONTROLOVAL / CHECKER: Ing. Jan Boubelík
ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE: Milan Šila
SCHVÁLIL / APPROVER: Ing. Jiří Voslář

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME
POLIKLINIKA LANŠKROUN

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
MĚŘÍTKO / SCALE: -
DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE: 21.12.2018
POČET A4 / NUMBER OF A4: 10 A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME: Poliklinika SO001
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART: **SILOVÁ ELEKTROINSTALACE**
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME

L E G E N D Y ZNAČEK VÝKRESOVÝCH PŘÍLOH

I. a II. etapa

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME
1110636 _ DPS _ _D _001 _600 _ _ _EL 11 _00

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER	STUPEŇ PD / PROJECT STAGE	OBCHODNÍ SOUBOR / BUSINESS PART	ČÁST / PART	SO / IO / OBJECT NAME	PROFESNÍ DÍL / PROF. PART	DILATACE / DILATATION	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER	REVIZE / REVISION
1110636	DPS	_	D	001	600	_	EL 11	00

KOPIE / COPY