

## VOYJÁDŘENÍ K PŘEKLÁDCE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti OMEGA tech s.r.o.

vydané ve smyslu znění § 101 – 104 zák.č. 127/2005/Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a § 161 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Číslo žádosti:	20140538
Důvod vydání Vyjádření:	Územní řízení, Stavební řízení
Platnost tohoto Vyjádření končí dnem:	10.05.2020
Žadatel:	Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun 563 01
Stavebník:	Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun 563 01
Název akce:	<b>Poliklinika Lanškroun</b>
Zájmové území:	ulice Hradební
Obec:	Lanškroun
Okres:	Ústí nad Orlicí

K předmětné akci vydala společnost OMEGA tech s.r.o. dne 22.03.2018 *Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací* (dále jenom SEK). V rámci akce dojde ve dvou etapách k odstranění stávající budovy polikliniky čp. 43 v ul. S.Čecha a výstavbě nové budovy s větší zastavěnou plochou. Akce vyvolává potřebu překládky stávající přípojky SEK společnosti OMEGA tech s.r.o.

Po projednání záměru v rámci projektové přípravy akce vydává tímto společnost Omega tech s.r.o.

### **souhlas se stavbou Poliklinika Lanškroun**

a s překládkou přípojky SEK společnosti OMEGA tech s.r.o. a stanovuje podmínky k realizaci překládky:

#### **I. Obecná ustanovení**

1. Stávající objekt polikliniky je připojen na SEK v ul. Strážní. Nové připojení bude taktéž v ul. Strážní, délka překládky je 21 m.
2. Překládka pro nové připojení bude provedena v I. etapě výstavby; nové připojení odběratelů bude provedeno v časové koordinovaném období stěhování lékařů ze stávající polikliniky po dokončení I. etapy výstavby.

## II. Součinnost stavebníka

1. Stavebník zajistí přípravu pro překládku SEK, tzn. zemní práce pro překládku, samotnou překládku a přepojení si zajistí na své náklady vlastník SEK.
2. Stavebník zajistí geodetické zaměření provedené překládky a aktualizaci DTMM.

## III. Práce v objektech

1. V objektu polikliniky bud stavebníkem zajištěna v rámci stavby standardní příprava (zatrubkování) pro slaboproudé rozvody.
2. Vnitřní kabelové rozvody k jednotlivým odběratelům (připojení) si zajistí na své náklady vlastník SEK.

### ***Vyjádření*** pozbývá platnosti:

- změnou záměru mající vliv na řešení překládky
- změnou důvodu vydání *Vyjádření* (např. nerealizace záměru)

### **Příloha *Vyjádření*:**

- výřez koordinační situace projektu Poliklinika Lanškroun s vyznačením překládky SEK

Vyjádření vydala společnost OMEGA tech s.r.o.  
dne 10.05.2018

OMEGA tech s.r.o.  
Nádražní 83  
563 01 Lanškroun  
IČO: 25931580  
DIČ: CZ25931580  
tel.: 465 324 769  
mail: omega@omegatech.cz





