



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz kanalizací a ČOV Lanškroun

Lidická 979, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

Ing. arch. Radovan Hlubuček
Jalovcová 237/6
50009 Hradec Králové

Investor:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
56301 Lanškroun

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/RM/18/1992

Název akce:	Poliklinika Lanškroun
Zájemové území:	Lanškroun 20 st. (Lanškroun)
Datum vydání vyjádření:	12.10.2018
Platnost tohoto vyjádření:	1 rok
Vyřizuje:	Radek Martinák
Telefon:	+420 463 030 282, +420 724 709 542

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz kanalizací a ČOV Lanškroun tímto souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení na stavbu „Poliklinika Lanškroun“ za dodržení daných podmínek.

Při rekonstrukci splaškové přípojky bude využito stávající místo napojení na kanalizační síť. Na splaškové kanalizační přípojce bude zřízena revizní šachta.

Dešťové vody z rekonstruovaného objektu budou vypouštěny přes retenční nádrž s regulovaným odtokem 0,5 l/s.

Zaústění nových kanalizačních přípojek (2 x dešť. vody) do stávající veřejné kanalizační sítě bude provedeno pomocí jádrového vrtání a vsazovací odbočky (např. odbočka Connex nebo průchodka Fabekun).

Stávající kanal. přípojky, které budou zrušeny, budou v místě odbočky z kanalizační sítě zaslepeny a stávající potrubí těchto kanal. přípojek bude vyplněno betonovou směsí, nikoliv tak jak je uvedeno v souhrnné tech. zprávě str. 37.

Při provádění napojení nových kanal. přípojek a rušení stávajících kanal. přípojek bude před záhozem ke kontrole provedení přizván pracovník provozu kanalizací a ČOV Lanškroun.

Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz kanalizací a ČOV Lanškroun.

Pro výše označené zájemové území je ZSPS - Radek Martinák, tel. +420 463 030 282.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájemového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

Radek Martinák
Vedoucí provozu kanalizací a ČOV Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,