



## Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů Lanškroun  
Dukelská 924, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

Ing. Jiří Cihlár  
Orlické nábřeží 1029  
56501 Choceň

Investor:

Město Lanškroun  
nám. J. M. Marků 12  
56301 Lanškroun

### Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/VB/23/0279\_1

Název akce: **Lanškroun, ulice Franze Kafky a P. Bezruče – Stavební úpravy**  
Zájmové území: **F.K.&P.B.**  
Datum vydání vyjádření: **06.02.2023**  
Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**  
Vyřizuje: **Ing. Vilém Blümel**  
Telefon: **+420 463 030 278, +420 731 680 085**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/23/0279

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Lanškroun, ulice Franze Kafky a P. Bezruče – Stavební úpravy“ za těchto podmínek:

- v roce 2023 se provede výměna ventilů na vodovodních přípojkách, která musí být provedena před zahájením zemních prací na stavebních úpravách ul. Kafkovy a Bezručovy
- před započítáním zemních prací je potřeba požádat o vytyčení vodovodního řádu
- požadujeme zvednutí poklopů na hydrantech, šoupatech a přípojkách do úrovně nivelety komunikace nebo chodníku
- po skončení stavby je nutné požádat o kontrolu ventilů na vodovodních přípojkách, šoupat a hydrantů včetně kontroly poklopů
- je nutné zachovat hloubku vodovodu a vodovodních přípojek 1,20-1,50m od nivelety vozovky nebo chodníku
- v ochranném pásmu vodovodního řádu lze provádět terénní úpravy (snižování nebo navýšování nivelety terénu) jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu
- započítání stavebních prací na komunikaci musí být oznámeno 1 měsíc předem na VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Lanškroun

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Ing. Vilém Blümel, tel. +420 463 030 278.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

ke stejné žádosti: LA/VB/23/0279



**Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.**

**Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí**

**Provoz vodovodů Lanškroun  
Dukelská 924, 563 01 Lanškroun**

---

Ing. Vilém Blümel  
Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,