



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Třebovská 5, 562 03 Ústí nad Orlicí



Č. j.: HSPA- 2002-2/2022
Datum: 1. 9. 2022
Vyřizuje: nprap. Pavel Šimka
Tel.: 950 585 153
E-mail: pavel.simka@pak.izscr.cz
Počet stran: 3
Počet příloh:

Adresát:
MR Design CZ, s.r.o.
nábřeží Svazu protifašistických
bojovníků 457/30
708 00 Ostrava

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Stavební úpravy základní školy Lanškroun-nástavba 4.NP

Místo stavby:

nám. A. Jiráka 139, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
k. ú.: Lanškroun, parc. č. st. 43/4

Stavebník:

Město Lanškroun, IČO 00279102,
nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: *Ing. Miroslav Tyl, ČKAIT 1101895*
ověřil: *Ing. Miroslav Tyl, ČKAIT 1101895*
datum: *červen 2022*

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) obdržel dne 8. 8. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Stavební úpravy základní školy Lanškroun-nástavba 4.NP*
vypracoval: *Ing. Petr Matějek, ČKAIT 1103403*
ověřil: *Ing. Petr Matějek, ČKAIT 1103403*
datum: *červenec 2022*

Popis stavby:

Jedná se o stávající objekt v obci Lanškroun, který je užíván jako základní škola. Změnou stavby dochází k rozšíření výukových prostor v 4.NP. Posuzovaná stavba je čtyřpodlažní, podsklepená, o zastavěné ploše 952,51m². Dle projektové dokumentace se může v objektu vyskytovat max. 360 osob. Stavba má požární výšku 12,6m. Ve stavbě se nachází prostor určený pro veřejnost, nenachází se zde prostor určený pro spánek, a nenachází se zde prostory určené pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. V objektu se nenachází hořlavá nebo požárně nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebezpečná látka zde není vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována. Nenachází se zde úkryt. Jedná se o kulturní památku.

Dle § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 2. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie dle § 8 vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Stavební úpravy základní školy Lanškroun-nástavba 4.NP a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění:

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Stavební úpravy základní školy Lanškroun-nástavba 4.NP, technická zpráva.
- Z posouzení předložené dokumentace pro Stavební úpravy základní školy Lanškroun - nástavba 4.NP v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění

úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS PAK k závěru, že dokumentace pro Stavební úpravy základní školy Lanškroun - nástavba 4.NP splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS PAK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Otisk úředního razítka

nprap. Pavel Šimka
vrchní inspektor
úřední osoba

podepsáno elektronicky

Uloženo listů:	1 + 1SV
Skartační znak:	S
Rok skartace:	2033
Svazek:	2L
Počet výtisků:	2
Výtisk číslo 1:	adresát
Výtisk číslo 2:	uložen
Zpracoval:	Šimka
Opsal:	
Vypravil:	Šimka