

úsek majetkové správy
oddělení Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, 56203
ID: ffhk8fq
Telefon: +420 465 500 707, +420 602 582 247
E-mail: vaclav.nepokoj@suspk.cz

Ing. Radek Kopecký

Kozinova 115

Lanškroun

563 01

Váš dopis

Číslo jednací **SUSPK/197/2023**

Spisová značka 51.2023-04/MS-UO-Nep/B.1.1.7

Identifikátor: **TCKPX008E6W3**

Ústí nad Orlicí 25.1.2023

Vyřizuje Mgr. Václav Nepokoj

Stanovisko správce silnice k připojení nemovitosti

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, ve smyslu § 10 odst. 4 písmeno „b,“ výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

**stanovisko správce silnice
ke zřízení připojení parkoviště
v rámci stavby: Dopravní řešení na silnici III/31117 u č.p. 23 v Dolním Třešňovci v délce 30 m**

Silnice III/31117	km 6,511 až 6,541	Lanškroun, Dolní Třešňovec u č.p. 23 a výjezdu z areálu zemědělské školy	k.ú. Dolní Třešňovec	
			p.p.č. příp. nemovitosti	p.p.č. silnice
			283/13	1294/1

za těchto podmínek:

1. Ke rekonstrukci stávajícího připojení bude vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu – MÚ Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství.
2. Souhlas vlastníka silnice je podmíněn vydáním kladného stanoviska Policie ČR (KŘP Pardubického kraje, dopravní inspektorát v Ústí nad Orlicí).
3. Komunikační připojení bude v souladu s podmínkami pro komunikační připojení, uvedenými v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
4. Parkoviště musí být odvodněno, aby voda nevytékala na silnici.
5. V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnání kraje vozovky (odříznutí), pokud budou chybět spodní

vrstvy konstrukce vozovky, budou doplněny na předepsanou zesílenou úroveň (dle Technických podmínek č. 146 Ministerstva dopravy ČR – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivková hmota, natavovací páska apod.).

6. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník parkoviště bez nároku na úhradu od Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
7. Po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, MS Ústí nad Orlicí) vyzván k jeho kontrole.
8. Dopravní značení bude přemístěno na základě příslušného rozhodnutí odbornou firmou.

Platnost tohoto stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 63
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Ing. Ivetta Bouchalová
vedoucí OMS Ústí nad Orlicí



KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:250

- LEGENDA INŽ. SÍTÍ:
- EL. VEDENÍ NN podzemní
 - EL. VEDENÍ NN nadzemní
 - VODOVOD
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - SDĚLOVACÍ KABEL (CETIN A.S.)
 - SDĚLOVACÍ KABEL (NORDIC TELECOM S.R.O.)
 - NTL PLYNOVOD




LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- P2 NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- P2 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- P4 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA

- KOMUNIKACE
- PARKOVIŠTĚ
- CHODNÍK
- MLATOVÁ CESTA
- ZELEŇ
- NOVÝ STAV
- MAPA KN

ČÁST C

Navrhl/vypracoval: Ing. Radek KOPECKÝ podpis: 		Zodpovědný projektant: Ing. Radek KOPECKÝ podpis: 		Kontroloval: Ing. Radek KOPECKÝ podpis: 		Ing. Radek Kopecský Kozínova 115 563 01 Lanškroun IČ: 09049312 tel: +420 731 081 704; e-mail: pds-kopecsky@email.cz ID DS: urabfisi, www.pds-kopecsky.cz	
Kraj: PARDUBICKÝ						Čís. zakázky: 2022003	
Obec: LANŠKROUN							
Objednatel: MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MARKŮ 12, 563 01 LANŠKROUN						Datum: 11/2022	
Akce: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NA SILNICI III/31117 U Č.P. 23						Formát: 5xA4	
						Měřítko: 1:250	
						Stupeň: Souprava:	
Průloha KOORDINAČNÍ SITUACE						DUSP	
						Čís. průlohy: C.3	