



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz kanalizací a ČOV Lanškroun
Lidická 979, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

"sinpps s.r.o."
Dobrušská 1805/5
Praha

Investor:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
56301 Lanškroun

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/RM/23/2359_1

Název akce: **Lanškroun, ulice Na Větru - stavební úpravy**
Zájmové území: **Na Větru 1133, Lanškroun**
Datum vydání vyjádření: **17.10.2023**
Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**
Vyřizuje: **Radek Martinák**
Telefon: **+420 463 030 282, +420 724 709 542**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/23/2327, LA/VB/23/2327_1, LA/RM/23/2359

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz kanalizací a ČOV Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Lanškroun, ulice Na Větru - stavební úpravy“.

Požadujeme aby odvodňovací prvky vozovky (uliční vpustě apod.), které v rámci stavby nahrazují stávající, využijí je-li to tech. možné stávajícího napojení na kanal. stoku. Stávající odvodňovací prvky, které budou zrušeny, a jejich kanalizační přípojky nebudou využity pro nově zřízené, budou v místě odbočky z kanalizační sítě zaslepeny a stávající potrubí těchto kanal. přípojek bude vyplněno betonovou směsí. Zaústění nových kanal. přípojek pro uliční vpustí do stávající veřejné kanalizační sítě bude provedeno pomocí jádrového vrtání a vsazovací odbočky (např. odbočka Connex nebo průchodka Fabekun). Napojení kanalizačních přípojek dešťových vpustí bude kontrolováno přivolaným pracovníkem provozu kanalizací a ČOV Lanškroun. Odvodňovací prvky vozovky budou opatřeny lapači splavenin.

Při realizaci stavby požadujeme zvednutí poklopů kanal. šachet do úrovně nivelety nové komunikace nebo chodníku.

Po skončení stavby je nutné požádat o kontrolu poklopů.

Před prováděním stavebních prací v ochranném pásmu budeme týden dopředu písemně či mailem informováni, abychom mohli provádět průběžný technický dozor našich sítí..

Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz kanalizací a ČOV Lanškroun.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Radek Martinák, tel. +420 463 030 282.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

ke stejné žádosti: LA/RM/23/2359

ke stejné žádosti: LA/VB/23/2327

ke stejné žádosti: LA/VB/23/2327_1



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz kanalizací a ČOV Lanškroun

Lidická 979, 563 01 Lanškroun

Radek Martinák

Vedoucí provozu kanalizací a ČOV Lanškroun

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,

Legenda

	Vodovod - geodeticky zaměřený
	Vodovod - zakres z dokumentace
	Vodovod - orientační zakres
	Naznačení vodovodní přípojky
	Jednotná kanalizace - geodeticky zaměřena
	Jednotná kanalizace - zakres z dokumentace
	Jednotná kanalizace - orientační zakres
	Naznačení jednotné kanalizační přípojky
	Splašková kanalizace - geodeticky zaměřena
	Splašková kanalizace - zakres z dokumentace
	Splašková kanalizace - orientační zakres
	Naznačení splaškové kanalizační přípojky
	Dešťová kanalizace - geodeticky zaměřená
	Dešťová kanalizace - zakres z dokumentace
	Dešťová kanalizace - orientační zakres
	Naznačení dešťové kanalizační přípojky
	Elektrický kabel - geodeticky zaměřený
	Elektrický kabel - zakres z dokumentace
	Elektrický kabel - orientační zakres
	OP I. stupně
	OP II. stupně
	Zóna 1 OP II. stupně
	Zóna 2 OP II. stupně
	Zóna 3 OP II. stupně
	Zóna 3/1 OP II. stupně