


LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	Typ
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVŘZENÉ STUPOVACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT+BF
	VO1	

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- POZNÁMKA:**
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVÁDĚNO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLAKNY, 3x NÍŽÍ TEPLOTA ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ.
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALACNÍ ŠACHTĚ PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM 1.PP.
 - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR STUDENÝ, DIS.
VYPRACOVAL:	PETR STUDENÝ, DIS.
INVESTOR:	MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MÁRKU 12, 563 01 LANŠKROUN IČO: 01727524
ZAKÁZKA:	STUPĚN: DPS
Ohřev TV včetně výměny instalací studené vody č.p. 240, 242, 243, 244, ul. Kollárova, Lanškroun	
OBJEKT: D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace	DATUM: 02/2023
VÝKRES: Půdorys 2.NP, část B	MĚŘITKO: 1:50
	Č. VÝKRESU: Č. PARE
	D.1.4.3.07